

Jeziora Wielkie, dnia 2018.04.23


**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogilnie.
ul. Kościuszki 4
88-300 Mogilno**

Planu działań naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji

Gminny Zakład Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich w związku z otrzymaną informacją od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie w sprawie negatywnych wyników badań w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 stopniach C w stałym punkcie poboru wody do badań: stacja uzdatniania wody w Kościeszkach – woda uzdatniona po hydroforze podawana do sieci, z pobranych prób nadzorowych w dniu 18.04.2018r. zostają podjęte następujące czynności naprawcze:

1. W uzgodnieniu z sekcją higieny komunalnej PPIS w Mogilnie GZUDGKiM Jeziora Wielkie od dnia 23.04.2018r. do 07.05.2018r. odcina na ten czas stację wodociągową w Kościeszkach od sieci wodociągowej, a woda na teren dosyłu zostaje skierowana system pierścieniowym ze Stacji Uzdatniania Wody w Jeziorach Wielkich.
2. W tym czasie zostaną podjęte działania na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Kościeszkach w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości podczas przeprowadzonych badań wody (płukanie intensywne złoża filtracyjnego, dezynfekcja podchlorynem sodu i płukanie wewnętrznej instalacji wodociągowej-armatury stacyjnej oraz wymiana pompy głębinowej w studni nr 1).
3. Następnie w dniu 04.05.2018r. na terenie dosyłu wody ze stacji wodociągowej w Kościeszkach będzie prowadzone intensywne płukanie podziemnej sieci wodociągowej przy użyciu hydrantów p. poż. w celu uzyskania odpowiednich parametrów fizyko-chemicznych wody pitnej i likwidacji ewentualnych zabrudzeń zgromadzonych w rurociągach sieciowych.
4. W dniu 07.05.2018r. zostaną w uzgodnieniu z laboratorium PSSE w Inowrocławiu pobrane próby wody na stałym punkcie poboru wody do badań tzn. stacja uzdatniania wody w Kościeszkach oraz dwa punkty kontrolne na sieci i przekazane do Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego przy PSSE w Inowrocławiu celem stwierdzenia prawidłowej jakości wody zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
5. Po zakończeniu czynności naprawczych i uzyskaniu prawidłowych wyników badań laboratoryjnych wody pitnej z tych punktów poboru wody zostanie przesłana informacja do PPIS w Mogilnie.

Z poważaniem:


Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie
Dariusz Ciesielczyk