

RGK.271.5.1.2018

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcinie, gmina Jeziora Wielkie, nr sprawy: RGK.271.5.1.2018

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie

Czy zamawiający dopuści zastosowanie na boisku wielofunkcyjnym nawierzchnię poliuretanową przepuszczalną dla wody zgodną z technologią zamawiającego tj. nawierzchni typu Natryskowego dwuwarstwową o grubości 13 mm (warstwa podkładowa tzw. mata gr. 11 mm granulat SBR i lepiszcze poliuretanowe oraz warstwa użytkowa gr. 2 mm mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego) o parametrach przedstawionych poniżej:

- 1) Wytrzymałość na rozciąganie $>$ lub $= 1,07$ (Mpa)
- 2) Wydłużenie względne przy zerwaniu $>$ lub $= 85\%$
- 3) Ścieralność, aparat Stuttgart $<$ lub $= 0,09$ mm
- 4) Ścieralność, aparat Tabera 0,65 g
- 5) Tarcie
 - na mokro - 59
 - na sucho - 85
- 6) Redukcja siły w temp 23°C - 38%
- 7) Odształcenie pionowe w temp. 23°C - 1,73 mm
- 8) Wodoprzepuszczalność - $>$ lub $= 8100$ mm/h
- 9) Pionowe odbicie piłki - $>$ lub $= 93\%$


Ponadto informujemy, że nawierzchnia posiada parametry techniczne zgodne z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014,

- Certyfikat IAAF
- Atest higieniczny PZH,
- badania na zawartość śladowych ilości pierwiastków metali ciężkich.

Odpowiedź:

TAK

Odpowiedzi na powyższe pytania nie stanowią modyfikacji treści SIWZ.

z up. Wójta

Gracyna Leśniewska
Sekretarz Gminy