



N.HK-5201-2-13-6/18

Mogilno, dnia 01.10.2018r.
(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA 201/18

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 i art. 10 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tj. Dz. U z 2017, poz. 1261 ze zm.), art. 5 ust.1 i art. 12 ust. 1 Ustawy *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków* (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1152), § 3 i § 6 pkt.1 oraz § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, ust.6 i § 26 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 10 § 1 i § 2, art. 104 § 1 i art.108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeksu Postępowania Administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych z **wodociągu w Gaju** w dniu 28.09.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej, w której stwierdzono bakterie grupy coli w ilości 9 jtk/100ml

Państwowy Powiatowy Inspektor w Mogilnie

1. stwierdza

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej odbiorcom
w miejscowości Gaj
na odcinku sieci od budynku po byłej szkole w kierunku leśniczówki Wysoki Most
produkowanej przez wodociąg w Gaju
z powodu stwierdzenia przekroczenia norm parametru bakterii grupy coli**

2. określa

a) dopuszczalną wartość parametru mikrobiologicznego:

- "bakterii grupy coli" w ilości do 9 jtk/ 100ml w okresie warunkowej przydatności wody do spożycia

b) termin trwania przekroczenia do 15.10.2018r.

3. nakazuje

**Gminnemu Zakładowi Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jeziorach Wielkich**

- 1) podjąć działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody produkowanej przez wodociąg w Gaju na odcinku sieci od budynku po byłej szkole w kierunku leśniczówki Wysoki Most do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie parametru mikrobiologicznego określonego w punkcie 2
- 2) przekazać odbiorcom wody określonym w punkcie 1 informacje zawarte w załączonym do decyzji komunikacie Nr 9 z dnia 01.10.2018r.,
- 3) przedłożyć do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mogilnie wyniki badania wody produkowanej z wodociągu w Gaju na odcinku od budynku po byłej szkole w kierunku leśniczówki Wysoki Most, potwierdzające skuteczność podjętych działań naprawczych.

**Obowiązkom określonym w punktach 3.1 i 3.2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności
w oparciu o art.108 Kpa (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.),
Obowiązek określony w punkcie 3.3 należy wykonać do dnia 15.10.2018r.**

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10, ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tj. Dz. U z 2017, poz. 1261 ze zm.) zadania państwowej inspekcji sanitarnej realizuje w powiecie państwowy powiatowy inspektor sanitarny zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych. W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska za zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia.

Według art. 12 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków (tj. Dz. U. z 2018r., poz.1152) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a według art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody wymaganej ilości i pod odpowiednim, ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

W dniu 28.09.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Gaju pobrano trzy próbki wody ze stałych punktów monitoringowych na sieci tj. w miejscowości Gaj - mieszkanie prywatne wł. Folda – Ruszkiewicz, w miejscowości Przyjezierze sklep spożywczy wł. Lachowicz oraz w miejscowości Wójcin Szkoła Podstawowa i przekazano do akredytowanego laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie w zakresie parametrów wymienionych w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W dniu 01.10.2018r. administrator poinformował, że w jednej próbce wody w miejscowości Gaj (mieszkanie prywatne wł. Folda – Ruszkiewicz) stwierdzono bakterie grupy coli w ilości 9 jtk/100ml - sprawozdanie nr SB/97078/10/2018 z dnia 02.10.18r., a pozostałe parametry *E.coli* oraz ogólna liczba organizmów w 22°C były zgodne z przepisami prawa. Dwie pozostałe próbki nie wykazywały przekroczeń w zakresie parametrów mikrobiologicznych zgodnie z informacjami uzyskanymi z laboratorium. Zakres wszystkich badań nie obejmował parametru *enterokoki*. Zgodnie

z w/w rozporządzeniem określa się warunkową przydatność wody do spożycia w przypadku stwierdzenia parametrów grupy coli < 10 jtk/100ml, jeśli jednocześnie wykluczy się obecność *E.coli* i *enterokoków* i stwierdzi się niezgodność za nieistotną i nie groźną dla zdrowia ludzkiego, a przedsiębiorstwo podejmie odpowiednie działania naprawcze. Z powyższego wynika, że nie będzie możliwe uzyskanie pełnej oceny jakości wody co do parametrów *enterokoków*, jednakże wobec unieruchomienia SUW Gaj i przełączenia na SUW Jeziora Wielkie, a tym samym skierowania wody na skażony odcinek systemem pierścieniowym ze SUW Jeziora Wielkie, stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia. Warunkowa przydatność w tym przypadku wynika z faktu, że pozostałości wody skażonej wymagają czasu na ich usunięcie z tego odcinka sieci. Tym samym zasadne było nakazanie odbiorcom przegotowania wody przed spożyciem.

Jakość mikrobiologiczna wody odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka, ponieważ jest ona używana do spożycia przez ludzi, do przygotowania posiłków i napojów, do celów higienicznych. Jej mikrobiologiczna jakość szybko się zmienia i to w szerokim zakresie, a gwałtowny wzrost liczby mikroorganizmów wskaźnikowych, co miało miejsce w tym przypadku, może spowodować znaczne jej pogorszenie i możliwość potencjalnej obecności bakterii chorobotwórczych, co może zwiększać ryzyko zachorowań oraz wywoływać epidemie chorób przenoszonych drogą pokarmową. Nie należy jednak lekceważyć pojawiających się pojedynczych bakterii, jak w tym przypadku, ponieważ ich obecność może wskazywać na niewłaściwe procesy systemu uzdatniania, zachodzące w urządzeniach (powstawanie biofilmu, który przyczynia się do korozji, tworzenia bakterii żelazowych i manganowych oraz odrywania się fragmentów nagromadzonego biofilmu). Mikrobiologiczna analiza sanitarna wody ma na celu głównie wykrycie bakterii, wskazujących na skażenie wody fekaliami, wykrywa się tzw. bakterie wskaźnikowe.

Nadzór sanitarny nad jakością wody z wodociągu w Gaju, w roku bieżącym wskazuje, iż stwierdzoną obecność tych drobnoustrojów wskaźnikowych stanowi sytuację nieoczekiwaną, wymagającą działań naprawczych i kontrolę w punktach dystrybucji oraz po hydroforze. Brak obecności bakterii chorobotwórczych i natychmiastowe podjęcie działań polegających na unieruchomieniu SUW w Gaju i zaopatrzeniu skażonego odcinka sieci zaopatrywanych dotychczas przez to ujęcie na SUW w Jeziorach Wielkich przyczyni się do niedopuszczenia do wzrostu skażenia, a z uwagi na możliwość pozostałości zanieczyszczeń w sieci także obowiązkowe przegotowanie wody przed spożyciem są działaniami odpowiednimi do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i pozwalają na ocenę wody jako warunkowo przydatną do spożycia.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1261 ze zm.) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje ich usunięcie w ustalonym terminie. Nie zależnie od wymienionej kompetencji ustawowej przepis § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia określa tryb postępowania powiatowego inspektora sanitarnego z powodu przekroczenia normy w zakresie parametru mikrobiologicznego, tj. nakłada na niego obowiązek wydania orzeczenia o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi określając

dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia. Powyższy wymóg prawny został zrealizowany postanowieniami niniejszej decyzji.

Wójt jest obowiązany do rozpowszechniania komunikatu opracowanego przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat w przypadku stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia zgodnie z § 26 ust.1 rozporządzenia jw., dlatego komunikat stanowi załącznik do decyzji.

Ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowia wynikające ze spożycia skażonej mikrobiologicznie wody, odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 o zapewnieniu stronie czynnego udziału w postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zgromadzonych dowodów i żądań, o obowiązkach określonych w punktach 3.1) – 3.2) nadano na mocy art. 108 § 1 *Kodeksu postępowania administracyjnego* rygor natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na potrzebny, w ocenie organu, czas na doprowadzenie wody do jakości zgodnej z prawem i ze względu na konieczność sprawdzenia skuteczności działań naprawczych podjętych przez producenta wody, dla realizacji obowiązku określonego w punkcie 3.3) powyższej decyzji, wyznaczono termin do dnia 15.10.2018r.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucyjnymi

Sporządził: Lucyna Paluszcak
Data sporządzenia: 01.10.2018r.

Załącznik: Komunikat PPIS w Mogilnie
Nr 9/2018 z dnia 01.10.2018r. o warunkowej przydatności do spożycia

Podpisł:
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogilnie
Urszula Piwek-Brejecka

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Utrzymania Dróg,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
88-324 Jeziora Wielkie
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt gminy Jeziora Wielkie
2. Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy UG w Jeziorach Wielkich
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszcz