

Jeziora Wielkie, dnia 08.11.2018

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogilnie
ul. Kościuszki 4
88-300 Mogilno**

Plan działań naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji

Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich w związku z otrzymaną informacją z Laboratorium Środowiskowego SGS Polska w sprawie negatywnych wyników badań w zakresie dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego „ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C”, w stałym punkcie poboru wody do badań w miejscowości Przyjezierze: Sklep spożywczo- przemysłowy Beata Lachowicz, Przyjezierze 14- z pobranych prób monitoringu kontrolnego w dniu 05.11.2018, zostają podjęte następujące czynności naprawcze:

1. W uzgodnieniu z sekcją higieny komunalnej PPIS w Mogilnie GZUDGKiM Jeziora Wielkie od dnia 09.11.2018r. do 14.11.2018r. będzie prowadził czynności naprawcze w miejscowości Przyjezierze doprowadzające odcinek sieci od ośrodka KOSPARK do osiedla bloków mieszkalnych w miejscowości Przyjezierze.
2. W tym czasie zostaną podjęte działania na terenie skażonego odcinka sieci w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości podczas przeprowadzonych badań wody (płukanie intensywne sieci połączone z dezynfekcją podchlorynem sodu).
3. Następnie w dniu 15-16.10.2018r. na terenie dosyłu wody ze stacji wodociągowej w Gaju (dotyczy miejscowości Przyjezierze) będzie prowadzone intensywne płukanie podziemnej sieci wodociągowej przy użyciu hydrantów p.poż w celu uzyskania odpowiednich parametrów mikrobiologicznych wody pitnej i likwidacji ewentualnych zabrudzeń zgromadzonych w rurociągach sieciowych.
4. W dniu 20.11.2018r. zostaną w uzgodnieniu z laboratorium PSSE w Inowrocławiu pobrane próby wody na stałym punkcie poboru wody do badań tzn. dwa punkty kontrolne na sieci i przekazane do Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego przy PSSE w Inowrocławiu celem stwierdzenia prawidłowej jakości wody zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
5. Po zakończeniu czynności naprawczych i uzyskaniu prawidłowych wyników badań laboratoryjnych wody pitnej z tych punktów poboru wody zostanie przesłana informacja do PPIS w Mogilnie.

Z poważaniem:

z up. Wójta

Gracyna Leśniewska
Sekretarz Gminy