



Mogilno, dnia 15.03.2019r.
(za potwierdzeniem odbioru)

N.HK-5201-3-10-2/19

DECYZJA Nr 60/19

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 i art. 10 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tj. Dz. U z 2019, poz. 59), art. 5 ust.1 i art. 12 ust. 1 Ustawy *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków* (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1152), §3 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust.8 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 10 § 1 i § 2, art. 104 § 1 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeksu Postępowania Administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych z wodociągu w Kościeszkach, po ustaleniu ze stroną zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody,

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MOGILNIE,

- 1. Stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**, dostarczanej przez wodociąg w Kościeszkach odbiorcom w miejscowościach – Kościeszki, Rzeszynek, Siemionki, Włostowo, Sierakowo
- 2. Określa**
 - a) dopuszczalną wartość parametru mikrobiologicznego *ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C* w wodzie wprowadzanej do sieci oraz dostarczanej odbiorcom wody określonym w punkcie 1 ≤ 900 jtk/1ml,
 - b) termin trwania przekroczenia do dnia 15.04.2019r.
- 3. Nakazuje Gminnemu Zakładowi Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich:**
 - 1) podjąć działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody produkowanej i dostarczanej odbiorcom przez wodociąg w Kościeszkach do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie parametru mikrobiologicznego określonego w punkcie 2a,
 - 2) przekazać odbiorcom wody określonym w punkcie 1 informacje zawarte w załączonym do decyzji komunikacie Nr 3 z dnia 15.03.2019r.,
 - 3) przeprowadzić dezynfekcję urządzeń i sieci dystrybucji chlorem o zwiększonym stężeniu, po czym płukanie sieci dystrybucyjnej do uzyskania zgodnych z w/w rozporządzeniem wyników stężenia chloru $\leq 0,3$ mg/l w punkcie czerpalnym u konsumenta,
 - 4) poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie o zakończeniu działań naprawczych,
 - 5) wykonać dodatkowe badania próbek wody (poza harmonogramem), po doprowadzeniu parametru mikrobiologicznego *ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C* do poziomu akceptowalnego (bez nieprawidłowych zmian), w zakresie *ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C* oraz *Escherichii coli*, *enterokoków* i *mętności*, a wyniki przedłożyć PPIS w Mogilnie.

Obowiązkom określonym w punktach 3.1 - 3.3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art.108 Kpa (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.),

Obowiązek określony w punkcie 3.4 należy wykonać do dnia 15.04.2019r.

Obowiązek określony w punkcie 3.5 należy wykonać do dnia 15.07.2019r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10, ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tj. Dz. U z 2019, poz. 59) zadania państwowej inspekcji sanitarnej realizuje w powiecie państwowy powiatowy inspektor sanitarny zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych. W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia. Przed organami inspekcji sanitarnej zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy jw. stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeksu Postępowania Administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.).

Według art. 12 ust 1 ustawy *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków* (tj. Dz. U. z 2018r., poz.1152) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, a według art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

W dniu 12.03.2019r. organ w ramach kontroli urzędowej pobrał, zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody, trzy próbki tj. jedną próbkę na SUW po hydroforze oraz dwie próbki na sieci: we Włostowie i w Rzeszynku. W dniu 15.03.2019r. do PSSE w Mogilnie wpłynęła z akredytowanego laboratorium PSSE w Inowrocławiu informacja, że w dwóch próbkach wody stwierdzono znaczne przekroczenie wartości parametrycznej „ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C” na Stacji Uzdatniania Wody po hydroforze (dalej SUW) 891 jtk/1 ml, oraz Rzeszynek szkoła, kran w klasie odział ”O” 580 jtk/1 ml. Wszystkie próbki badane były w rozszerzonym zakresie mikrobiologicznym i poza wymienionymi przekroczeniami nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych *Escherichia coli* i enterokoków oraz bakterii grupy coli w żadnej próbce. Organ po otrzymaniu informacji z PSSE w Inowrocławiu o w/w przekroczeniach poinformował telefonicznie przedsiębiorstwo o tym fakcie, które przedstawiło organowi plan działań naprawczych: czyszczenie i intensywne chlorowanie urządzeń produkujących wodę, płukaniu sieci wewnątrz SUW i sieci wodociągowej, oraz poinformowało o kontrolnym poborze próbek wody.

Parametr *ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C* jest parametrem wskaźnikowym i jego wartość normatywną określono w rozporządzeniu jako „bez nieprawidłowych zmian” z odnośnikiem „Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.” Bakterie oznaczone w temperaturze 22°C, to z reguły naturalne organizmy występujące w wodach czy glebie. Przyjmuje się, że jeśli występują licznie, wówczas są wskaźnikiem zanieczyszczenia organicznego. Są to organizmy bardzo rozpowszechnione i rozkładają martwą materię organiczną. Bakterie te rozwijają się głównie na filtrach tworząc tzw. błonę biologiczną. Ale jeśli bakterie przedostaną się przez filtry, wówczas mogą się rozwijać tam gdzie mają pożywkę czyli na sieci wodociągowej lub w zbiornikach wody czystej. Wobec prawidłowości pozostałych parametrów mikrobiologicznych i natychmiastowo podjętych przez GZUDGKiM działań naprawczych organ uznał, iż w tym przypadku wodę wprowadzaną do sieci uznać za warunkowo przydatną do spożycia po jej przetworzeniu i wydał stosowne zalecenia w formie komunikatu. Organ określił dopuszczalną wartość przekroczonego parametru jako nieprzekraczający 900 jtk/1ml i nakazał przeprowadzić dezynfekcję urządzeń i sieci dystrybucji chlorem o zwiększonym stężeniu, a następnie płukanie sieci dystrybucyjnej do uzyskania zgodnych z w/w rozporządzeniem wyników stężenia chloru $\leq 0,3$ mg/l w punkcie czerpalnym u konsumenta. Z uwagi na intensywne skażenie oraz chlorowanie należy skontrolować stabilność uzyskanych mikrobiologicznych parametrów jakości wody po zakończeniu działań naprawczych. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego przez Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z 2018r. wskazują aby w przypadkach, gdy wartości parametru >500 jtk/1ml po doprowadzeniu tego parametru do poziomu akceptowalnego (bez nieprawidłowych zmian) wykonać badanie dodatkowych próbek wody (poza harmonogramem) w ciągu 3 m-cy w zakresie *ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C oraz Escherichii coli, enterokoków i mętności*, tj.: do 15.07.2019r., co zarządzono w pkt.3.5 niniejszej decyzji.

Wymagania co do jakości wody do spożycia określa § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), dalej zwane rozporządzeniem, który stanowi:

„1. Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania:

- 1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia;
 - 2) chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.
2. Ciepła woda użytkowa powinna, oprócz wymagań określonych w ust. 1, spełniać wymagania określone w części A załącznika nr 5 do rozporządzenia.
3. Podmioty, o których mowa w § 6-8 (dotyczy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego), podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla:
- 1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia;
 - 2) dodatkowych wymagań chemicznych określonych w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia;
 - 3) substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia”.

Wymagania te woda winna spełniać w punkcie poboru ustalonym przez przedsiębiorcę, zwanym punktem zgodności, o czym stanowi § 4 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 21 ust. 4 rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z badań wykonanych w punkcie zgodności może stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia, w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej <10 jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych, obowiązek ten został przez organ wypełniony.

Przepis § 21 ust. 6 rozporządzenia w przypadku ustalonej niezgodności z wymaganiami określonymi w części C załącznika 1 rozporządzenia nakłada na organ obowiązek, stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia i określenia dopuszczalnych wartości parametrycznych oraz termin trwania przekroczenia. Natomiast przepis § 21 ust. 8 rozporządzenia obliuguje organ do informowania Wójta o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać. Obowiązki te organ wypełnił wydając niniejszą decyzję i komunikat, stanowiący załącznik do decyzji.

Z uwagi na potrzebny, w ocenie organu, czas na doprowadzenie wody do jakości zgodnej z wymaganiami i ze względu na konieczność sprawdzenia skuteczności działań naprawczych podjętych przez producenta wody, wyznaczono termin trwania przekroczenia do dnia 15.04.2019r, a w celu umożliwienia organowi przeprowadzenia, zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 6) rozporządzenia, poboru kontrolnego w punktach, gdzie wykryto przekroczenia nałożono na stronę obowiązek poinformowania organu o zakończeniu działań naprawczych.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Jednakże ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowia wynikające ze spożycia skażonej mikrobiologicznie wody, odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 i § 2 o zapewnieniu stronie czynnego udziału w postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się strony przed wydaniem decyzji, a nakazowi określonemu w punkcie 3.1 i 3.2 nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Załącznik: Komunikat PPIS w Mogilnie

Nr 3 z dnia 15.03.2019r. o warunkowej przydatności do spożycia

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucyjnymi.

Sporządziła: Iwona Stablewska
Data sporządzenia: 15.03.2019r.

podpis
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogilnie
Urszula Piwek-Brejecka

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich
88-324 Jeziora Wielkie
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Jeziora Wielkie
2. Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy UG w Jeziorach Wielkich
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszcz