

Jeziora Wielkie, dnia 28.05.2019 r.


**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogilnie
ul. Kościuszki 4
88-300 Mogilno**

Plan działań naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji

Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich w związku z otrzymaną informacją z Laboratorium Środowiskowego SGS Polska w sprawie negatywnych wyników badań w zakresie dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego „bakterie grupy coli” (>38 jtk /100 ml), w stałym punkcie poboru wody do badań w miejscowości Włostowo: mieszkanie prywatne pan Modracki Józef, Włostowo 13/2- z pobranych prób w ramach wewnętrznego monitoringu kontrolnego w dniu 24.05.2019 r., zostają podjęte następujące czynności naprawcze:

1. W uzgodnieniu z sekcją higieny komunalnej PPIS w Mogilnie GZUDGKiM Jeziora Wielkie w dniu 28.05.2019r. będą prowadzone czynności naprawcze doprowadzające odcinek w miejscowości Włostowo (od skrzyżowania drogi powiatowej w miejscowości Włostowo do miejscowości Sierakowo).
2. W tym czasie zostaną podjęte działania na terenie skażonego odcinka w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości podczas przeprowadzonych badań wody (płukanie intensywne sieci połączone z dezynfekcją podchlorynem sodu).
3. Następnie w dniu 28.05.2019r. na terenie dosyłu wody ze stacji wodociągowej we Włostowie będzie prowadzone intensywne płukanie podziemnej sieci wodociągowej przy użyciu hydrantów p.poż w celu uzyskania odpowiednich parametrów fizykochemicznych wody pitnej i likwidacji ewentualnych zabrudzeń zgromadzonych w rurociągach sieciowych.
4. W dniu 28.05.2019r. zostaną w uzgodnieniu z laboratorium PSSE w Inowrocławiu pobrane próby wody w wybranych punktach poboru wody do badań, w miejscowości Włostowo, Rzeszynek, Kościeszki, Sierakowo i Siemionki i przekazane do Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego przy PSSE w Inowrocławiu celem stwierdzenia prawidłowej jakości wody zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
5. Po zakończeniu czynności naprawczych i uzyskaniu prawidłowych wyników badań laboratoryjnych wody pitnej z tych punktów poboru wody zostanie przesłana informacja do PPIS w Mogilnie.

Z poważaniem:


WÓJT GMINY
Dariusz Ciesienzyk