

**Do wszystkich Wykonawców
Wyjaśnienie numer 1 SIWZ**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2019/2020; nr sprawy: RGK.271.14.2019

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

a) informację dotyczącą temperatury, w jakiej będzie rozliczane paliwo referencyjna +15 st. C czy rzeczywista:

Zgodnie z Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym " podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15 st. C."

Poza powyższym rozporządzeniem do temperatury referencyjnej 15 st. C odwołują się również inne akty prawne: Ustawa o Zapasach Ropy Naftowej, rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie czynności jakościowych dla paliw ciekłych (w tym olejów napędowych) i gęstości w temperaturze 15 st. C.

Odpowiedź:

Według temperatury referencyjnej +15⁰C.

W związku z powyższym zmodyfikowano SIWZ w części istotne postanowienia umowy § 5.

Płatność i § 6. Obowiązki Wykonawcy.

b) informację dotyczącą jednorazowych dostaw paliwa do poszczególnych miejsc oraz czy dostawy mogą być łączone.

Odpowiedź:

Jednorazowe dostawy paliwa średnio od 1500 litrów do 3000 litrów, dostawy nie są łączone.

Odpowiedź na pytanie a) stanowi modyfikację treści SIWZ.

z up. Wójta

Grażyna Łętniewska
Sekretarz Gminy

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)