

GZGK-298/2019

Jeziora Wielkie, dnia 12.11.2019 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogilnie
ul. Kościuszki 4
88-300 Mogilno

Plan działań naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji

Informuję że, w związku z otrzymaną informacją w dniu 12.11.2019r. z laboratorium SGS Polska sp. z o.o. Laboratorium środowiskowe w Pszczynie w sprawie negatywnych wyników badań w zakresie dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego "ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C", z wybranych punktów poboru wody rozmieszczonych w różnych miejscowościach z terenu dosyłu wody ze SUW w Jeziorach Wielkich- próby w ramach monitoringu kontrolnego pobranych w dniu 31.10.2019 r., zostają podjęte następujące czynności naprawcze:

1. W uzgodnieniu z sekcją higieny komunalnej PPIS w Mogilnie GZUDGKiM Jeziora Wielkie od dnia 12.11.2019r. do 29.11.2019 r. będzie prowadził czynności naprawcze w miejscowości Jeziora Wielkie na terenie SUW w Jeziorach Wielkich oraz intensywne płukanie podziemnej sieci dosyłowej na terenie Stacji.
2. W tym czasie zostaną podjęte działania na terenie SUW w Jeziorach Wielkich polegające na dezynfekcji urządzeń i sieci dystrybucji podchlorynem sodu o zwiększonym stężeniu po czym będzie prowadzone płukanie podziemnej sieci dosyłowej na terenie dosyłu wody ze SUW w Jeziorach Wielkich.
3. Odbiorcy z terenu dosyłu wody z SUW w Jeziorach Wielkich otrzymają dostęp do bieżącej informacji na temat jakości wody.
4. Następnie w dniach 25.11.2019r. – 29.11.2019r. na terenie dosyłu wody ze stacji wodociągowej w Jeziorach Wielkich będzie prowadzone intensywne płukanie podziemnej sieci wodociągowej przy użyciu hydrantów p.poż w celu uzyskania odpowiednich parametrów mikrobiologicznych wody pitnej i likwidacji ewentualnych zabrudzeń zgromadzonych w rurociągach sieciowych.
5. W dniach 02.12.2019 i 09.12.2019r. zostaną w uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Laboratorium Badań Środowiskowych, ul. Nadrzeczna 70, 62-500 Konin, pobrane pierwsze kontrolne próby wody w wybranych punktach poboru wody do badań, w miejscowości Jeziora Wielkie- GZUDGKiM, Siemionki- Oczyszczalnia Ścieków, Rzeszynek- Szkoła Podstawowa, Włostowo- mieszkanie prywatne Modracki Józef i SUW w Jeziorach Wielkich oraz przekazane do Laboratorium Badań Środowiskowych, ul. Nadrzeczna 70, 62-500 Konin, celem stwierdzenia prawidłowej jakości wody zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
6. Termin zakończenia czynności naprawczych przewidywany jest na dzień 15.12.2019r. Po zakończeniu czynności naprawczych i uzyskaniu prawidłowych wyników badań laboratoryjnych wody pitnej z tych punktów poboru wody zostanie przesłana informacja do PPIS w Mogilnie.
7. Jednocześnie informuję, że w międzyczasie zostaną pobrane próby kontrolne umożliwiające określenie skuteczności podjętych działań naprawczych.

Uzgodniono z Wójtem Gminy Jeziora Wielkie w dniu 12.11.2019 r.

Z poważaniem:

Kierownik

Jacek Żuchowski

Zatwierdzam :

WÓJT GMINY

Dariusz Ciesienzyk