

**Do wszystkich Wykonawców
Wyjaśnienie numer 4 SIWZ**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont drogi gminnej Jeziora Wielkie - Lubstówek; nr sprawy: RGK.271.8.2020

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Zgodnie z opisem technicznym humusowanie należy wykonać na gr. 5 cm, zaś zgodnie z kosztorysem na 10 cm. Proszę o wskazanie właściwej grubości humusowania.

Ad. 1 Humusowanie należy wykonać zgodnie z obliczeniem ilości robót, przedmiarem i kosztorysem warstwą humusu o grubości 10 cm.

2. Zgodnie z projektem należy wykonać profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką z kruszywa o śr. grubości 23 cm. Przy założeniu powierzchni robót 8837 m² dałoby to ilości 2032,51 m³ profilu, a w obliczeniach ilości robót i kosztorysie ofertowym ujęto tylko 922,41 m³. Proszę o wyjaśnienie powyższej rozbieżności.

Ad. 2 Ilości warstwy profilowej na istniejącej nawierzchni zostało obliczone na podstawie przekrojów poprzecznych, tabeli wzmocnienia i podbudowy (załącznik nr 3 i 4 do obliczenia ilości robót ziemnych). Należy przyjąć ilość wyrównania obliczoną z przekrojów poprzecznych 922,41 m³ co daje średnią grubość około 10 cm.

3. Zamawiający udostępnił SST na bariery drogowe – proszę o potwierdzenie, że ustawienie barier nie należy do zakresu robót w ramach postępowania przetargowego.

Ad. 3 Udostępnione SST dotyczą projektów remontu czterech dróg gminnych. W zakresie remontu drogi gminnej jeziora Wielkie – Lubstówek nie ma ustawienia barier ochronnych.

4. Czy zgodnie z SST Zamawiający zezwoli na zastosowanie na warstwę wiążącą mieszanki mineralno – asfaltowej o uziarnieniu 0/16?

Ad. 4 Zamawiający zezwala na stosowanie na warstwę wiążącą mieszanki mineralno – asfaltowej o uziarnieniu 0/16

Odpowiedzi na pytania nie stanowią modyfikacji treści SIWZ.


WÓJT GMINY
Dariusz Ciesielny

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)