

**Do wszystkich Wykonawców
Wyjaśnienie numer 5 SIWZ**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont drogi gminnej Jeziora Wielkie - Lubstówek; nr sprawy: RGK.271.8.2020

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Zgodnie z obliczeniem ilości robót w dziale 4 (wjazdy i skrzyżowania) poz 14 jest wykonanie warstwy ścieralnej z BA AC 11S o wartości 193m2. Pozycja ta nie jest zawarta w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie czy ta pozycja jest zsumowana w przedmiarze z warstwą ścieralną jeżeli tak to jaka ma być jej grubość?
Ad. 1 Na zjazdach i skrzyżowaniach należy wykonać podbudowę tłuczniową grub. 20 cm poz. 13 KO oraz nawierzchnię bitumiczną - warstwę wiążącą grub. 4 cm i ścieralną grub. 4 cm. Pozycja nawierzchni bitumicznej na zjazdach i skrzyżowaniach jest zawarta w poz. 14-19 KO.

W załączniku poprawione Obliczenia Ilości Robót.

2. Dział V (Nawierzchnia) obliczenia ilości robót pozycja 15 - 18 nie jest zgodny ilościowo z przedmiarem robót. Prosimy o wyjaśnienie które wartości należy przyjąć do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Ad 2. Do wyceny należy przyjąć ilości podane w Przedmiarze i Kosztorysie Ofertowym.

KO	poz.	14	odpowiada	poz.	15	OIR
KO	poz.	15	odpowiada	poz.	15	OIR
KO	poz.	16	odpowiada	poz.	16	OIR
KO	poz.	17	odpowiada	poz.	17	OIR
KO	poz.	18	odpowiada	poz.	17	OIR
KO	poz.	19	odpowiada	poz.	18	OIR

W załączniku poprawione Obliczenia Ilości Robót

Odpowiedzi na pytania nie stanowią modyfikacji treści SIWZ natomiast załącznik poprawione obliczenia ilości robót stanowią modyfikację treści SIWZ.


WÓJT GMINY
Dariusz Ciesielny

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)