

**Do wszystkich Wykonawców
Wyjaśnienie numer 2 SIWZ**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont drogi gminnej Jeziora Wielkie - Nożyczyn; nr sprawy: RGK.271.13.2020

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Zamawiający w SST D.05.03.05/a na wykonanie warstwy wiążącej powołuje się na wycofane normy. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania warstwy wiążącej wg obowiązującego dokumentu WT2 2014.

Odpowiedź:

Potwierdzam, warstwę wiążącą wykonać wg obowiązującego dokumentu WT2 2014.

Odpowiedź na pytanie nie stanowi modyfikacji treści SIWZ.

Zastępca Wójta

Grażyna Lesniewska
Sekretarz Gminy

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)