



Mogilno, dnia 16.07.2020r.

N.HK-5201-3-10-6/19

DECYZJA 548/20

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 10, ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019, poz. 59 ze zm.), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1437), § 20 ust. 3 pkt 6 oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), po analizie sprawozdań z badania próbek wody pobranych w dniach 25.03.2019r., 01.04.2019r., 08.04.2019r., 23.04.2019r., 07.05.2019r., 13.05.2019r., 24.05.2019r., 28.05.2019r., 02.07.2019r., 09.07.2019r., 15.07.2019r., 12.08.2019r., 20.08.2019r., 09.09.2019r., 22.06.2020r., 29.06.2020r. z wodociągu w Kościeszkach gm. Jeziora Wielkie w ramach kontroli wewnętrznej oraz sprawozdań z badania próbek wody pobranych w dniach 05.06.2019r., 23.07.2019r., 13.07.2020r. w ramach kontroli urzędowej

**Państwowy Powiatowy Inspektor w Mogilnie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kościeszkach
gm. Jeziora Wielkie**

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10, ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019, poz. 59 ze zm.) zadania państwowej inspekcji sanitarnej realizuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych oraz zgodnie z art. 37 ust. 1 w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania m.in. przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia.

Według art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1437) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a według art. 5 ust. 1 tej ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody wymaganej ilości i pod odpowiednim, ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

W celu stwierdzenia ustabilizowania jakości wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych – decyzja o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w całej strefie zaopatrzenia Nr 60/19 z dnia 15.03.2019r., przedłużonej decyzją Nr 98/19 z dnia 17.04.2019r., Nr 144/19 z dnia 10.06.2019r., Nr 189/19 z dnia 29.07.2019r., Nr 228/19 z dnia 18.09.2019r. oraz decyzja Nr 132/19 z dnia 28.05.2019r. o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w punkcie sieci w miejscowości Włostowo Nr 13, pobrano próbki wody z wodociągu w Kościeszkach ze stałych i uzgodnionych punktów monitoringowych:

I. przez administratora wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej:

- w dniu 23.03.2019r.

- sprawozdanie Nr L.HK-632-116/D/19 z dnia 28.03.2019r. - SUW po hydroforze

- sprawozdanie Nr L.HK-632-117/D/19 z dnia 28.03.2019r. - sieć: Siemionki, bud. Nr 3, mieszkanie prywatne

- sprawozdanie Nr L.HK-632-118/D/19 z dnia 28.03.2019r. - sieć: Rzeszynek, Szkoła podstawowa

w w próbkach - mikrobiologia - monitoring przeglądowy

w dniu 01.04.2019r.

- sprawozdanie Nr L.HK-632-136/D/19 z dnia 04.04.2019r. - sieć: Siemionki, bud. Nr 3, mieszkanie prywatne

- sprawozdanie Nr L.HK-632-135/D/19 z dnia 04.04.2019r. - sieć: Rzeszynek, Szkoła podstawowa

- sprawozdanie Nr L.HK-632-134/D/19 z dnia 04.04.2019r. - SUW po hydroforze

w w próbkach - mikrobiologia - monitoring przeglądowy

w dniu 08.04.2019r.

- sprawozdanie Nr L.HK-632-157/D/19 z dnia 11.04.2019r.- sieć: Rzeszynek bud. Nr 19a, mieszkanie prywatne
 - sprawozdanie Nr L.HK-632-158/D/19 z dnia 11.04.2019r.- sieć: Rzeszynek bud. Nr 29, mieszkanie prywatne
- w/w próbkach - mikrobiologia – monitoring przeglądowy

w dniu 23.04.2019r.

- sprawozdanie Nr L.HK-632-175/D/19 z dnia 26.04.2019r. - SUW po hydroforze
 - sprawozdanie Nr L.HK-632-176/D/19 z dnia 26.04.2019r.- sieć: Rzeszynek, Szkoła podstawowa
 - sprawozdanie Nr L.HK-632-177/D/19 z dnia 26.04.2019r – sieć: Siemionki , bud. Nr 3, mieszkanie prywatne
- w/w próbkach - mikrobiologia – w zakresie parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C

w dniu 07.05.2019r.

- sprawozdanie Nr L.HK-632-205/D/19 z dnia 10.05.2019r. - SUW po hydroforze
 - sprawozdanie Nr L.HK-632-206/D/19 z dnia 10.05.2019r.- sieć: Rzeszynek, Szkoła podstawowa
 - sprawozdanie Nr L.HK-632-207/D/19 z dnia 10.05.2019r – sieć: Siemionki , oczyszczalnia ścieków
- w/w próbkach mikrobiologia – monitoring przeglądowy

w dniu 13.05.2019r.

- sprawozdanie Nr L.HK-632-211/D/19 z dnia 16.05.2019r – sieć: Siemionki , bud. Nr 3, mieszkanie prywatne
 - sprawozdanie Nr L.HK-632-212/D/19 z dnia 16.05.2019r.- sieć: Rzeszynek, Szkoła podstawowa
- w/w próbkach - mikrobiologia – monitoring przeglądowy

w dniu 24.05.2019r

- sprawozdanie Nr SB/54799/05/2019 z dnia 29.05.2019r. - SUW po hydroforze – monitoring kontrolny
- sprawozdanie Nr SB/54794/05/2019 z dnia 29.05.2019r. – sieć: Włostowo bud. nr 13, mieszkanie prywatne – monitoring kontrolny

w dniu 28.05.2019r

- sprawozdanie Nr L.HK-632-239/D/19 z dnia 31.05.2019r. – sieć: Włostowo bud. nr 13/4, mieszkanie prywatne
 - sprawozdanie Nr L.HK-632-238/D/19 z dnia 31.05.2019r.- sieć: Sierakowo bud. Nr 11, mieszkanie prywatne
 - sprawozdanie Nr L.HK-632-237/D/19 z dnia 31.05.2019r.- sieć: Kościeszki bud. Nr 34, mieszkanie prywatne
 - sprawozdanie Nr L.HK-632-236/D/19 z dnia 31.05.2019r. – sieć: Rzeszynek, Szkoła podstawowa
 - sprawozdanie Nr L.HK-632-240/D/19 z dnia 31.05.2019r. – sieć: Siemionki , oczyszczalnia ścieków
- w/w próbkach - mikrobiologia – monitoring przeglądowy

w dniu 02.07.2019r.

- sprawozdanie Nr L.HK-632-308/D/19 z dnia 05.07.2019r. – sieć: Włostowo bud. nr 13, mieszkanie prywatne,
 - sprawozdanie Nr L.HK-632-306/D/19 z dnia 05.07.2019r.- sieć: Rzeszynek, Szkoła podstawowa,
 - sprawozdanie Nr L.HK-632-307/D/19 z dnia 05.07.2019r.- SUW po hydroforze,
- w/w próbkach -mikrobiologia – monitoring przeglądowy

w dniu 09.07.2019r.

- sprawozdanie Nr L.HK-632-326/D/19 z dnia 12.07.2019r.- sieć: Siemionki , oczyszczalnia ścieków,
 - sprawozdanie Nr L.HK-632-325/D/19 z dnia 12.07.2019r. – sieć: Włostowo bud. nr 13, mieszkanie prywatne,
 - sprawozdanie Nr L.HK-632-324/D/19 z dnia 12.07.2019r.- SUW po hydroforze,
 - sprawozdania Nr L.HK-632-322/D/19 i L.HK-632-323/N/19 z dnia 12.07.2019r.- sieć: Rzeszynek, Szkoła podstawowa
- w/w próbkach - mikrobiologia – monitoring przeglądowy

w dniu 15.07.2019r.

- sprawozdania Nr L.HK-632-339/D/19 oraz Nr L.HK-632-341/D/19 z dnia 18.07.2019r. -sieć: Siemionki oczyszczalnia ścieków,
 - sprawozdanie Nr L.HK-632-340/D/19 z dnia 18.07.2019r.- SUW po hydroforze,
- w/w próbkach - mikrobiologia – monitoring przeglądowy

w dniu 12.08.2019r.

- sprawozdanie Nr SB/88948/08/2019 z dnia 20.08.2019r. - SUW po hydroforze – monitoring przeglądowy
- sprawozdanie Nr SB/88610/08/2019 z dnia 19.08.2019r. – sieć: Rzeszynek, Szkoła podstawowa – monitoring kontrolny

w dniu 20.08.2019r.

- sprawozdanie Nr L.HK-632-406/D/19 z dnia 23.08.2019r.- SUW po hydroforze
 - sprawozdanie Nr L.HK-632-407/D/19 z dnia 23.08.2019r.- sieć: Kościeszki, bud. Nr 36, mieszkanie prywatne
 - sprawozdanie Nr L.HK-632-408/D/19 z dnia 23.08.2019r.- sieć: Rzeszynek, Szkoła podstawowa,
- w/w próbkach - mikrobiologia – monitoring przeglądowy

w dniu 09.09.2019r.

- sprawozdanie Nr LBS/18/1368/6501/2019 z dnia 13.09.2019r. - SUW po hydroforze
- sprawozdanie Nr LBS/18/1367/6501/2019 z dnia 13.09.2019r. - sieć: Rzeszynek, Szkoła podstawowa
- sprawozdanie Nr LBS/18/1369/6501/2019 z dnia 13.09.2019r. - sieć: Siemionki, oczyszczalnia ścieków
- sprawozdanie Nr LBS/18/1370/6501/2019 z dnia 13.09.2019r. - sieć: Włostowo bud. nr 13, miesz. prywatne w/w próbkach- mikrobiologia – monitoring przeglądowy

w dniu 22.06.2020r.

- sprawozdanie Nr LBS/18/829/6501/2020 z dnia 27.06.2020r. - SUW po hydroforze - monitoring kontrolny

w dniu 29.06.2020r.

- sprawozdanie Nr LBS/18/878/6501/2020 z dnia 03.07.2020r. - SUW po hydroforze - monitoring kontrolny

w/w próbki zostały przekazane i przebadane w akredytowanych laboratoriach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, PSSE w Inowrocławiu, SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie.

II. przez organ w ramach kontroli urzędowej:

w dniu 05.06.2019r.

- sprawozdanie Nr L.HK-632-229/N/19 z dnia 10.06.2019r. - woda nieuzdatniona, st. głębinowa nr 1,
- sprawozdanie Nr L.HK-632-230/N/19 z dnia 10.06.2019r. - SUW po hydroforze,
- sprawozdanie Nr L.HK-632-231/N/19 z dnia 10.06.2019r. - na sieci w Kościeszkach, mieszkanie prywatne,
- sprawozdanie Nr L.HK-632-232/N/19 z dnia 10.06.2019r. - na sieci w Rzeszyńku, Szkoła podstawowa,
- sprawozdanie Nr L.HK-632-233/N/19 z dnia 10.06.2019r. - na sieci w Siemionkach, oczyszczalnia ścieków,
- sprawozdanie Nr L.HK-632-234/N/19 z dnia 10.06.2019r. - na sieci we Włostowie 13, mieszkanie prywatne,
- sprawozdanie Nr L.HK-632-235/N/19 z dnia 10.06.2019r. - na sieci we Włostowie 7, mieszkanie prywatne,
- sprawozdanie Nr L.HK-632-236/N/19 z dnia 10.06.2019r. - na sieci w Sierakowie, mieszkanie prywatne.

w dniu 23.07.2019r.

- sprawozdanie Nr L.HK-632-280/N/19 z dnia 26.07.2019r. - SUW po hydroforze,
- sprawozdanie Nr L.HK-632-281/N/19 z dnia 26.07.2019r. - na sieci w Kościeszkach bud. Nr 22,
- sprawozdanie Nr L.HK-632-282/N/19 z dnia 26.07.2019r. - na sieci w Rzeszyńku, Szkoła podstawowa,
- sprawozdanie Nr L.HK-632-283/N/19 z dnia 26.07.2019r. - na sieci w Siemionkach, oczyszczalnia ścieków,
- sprawozdanie Nr L.HK-632-284/N/19 z dnia 26.07.2019r. - na sieci we Włostowie bud. 13, miesz. prywatne,
- sprawozdanie Nr L.HK-632-285/N/19 z dnia 26.07.2019r. - na sieci w Sierakowie bud nr 11.

w dniu 13.07.2020r.

- sprawozdanie Nr L.HK-632-108/N/20 z dnia 16.07.2020r. - SUW po hydroforze,
- sprawozdanie Nr L.HK-632-109/N/20 z dnia 16.07.2020r. - na sieci w Siemionkach, oczyszczalnia ścieków,

w/w próbki zostały przez organ przekazane do akredytowanego laboratorium PSSE w Inowrocławiu i tam przebadane pod względem mikrobiologicznym - zakres rozszerzony oraz fizyko-chemicznym (mętność).

W w/w próbkach zbadane parametry były zgodne z wielkościami parametrycznymi określonymi w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki oraz w oparciu o znajdujące się w dyspozycji organu badania jakości wody produkowanej przez SUW w Wylatowie w zakresie pozostałych parametrów objętych załącznikiem Nr 1 i Nr 4 rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi realizowane według ustalonego harmonogramu stwierdza się, iż jakość wody z w/w wodociągu spełnia kryteria dla wody przydatnej do spożycia określone w § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie orzeka jak w sentencji decyzji.

Przepis § 21 ust. 8 rozporządzenia stanowi o obowiązku poinformowania właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia, co organ spełnia przekazując do wiadomości niniejszą decyzją.



Komunikat Nr 3b z dnia 16.07.2020
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia
dostarczanej przez wodociąg w Kościeszkach

ODWOŁANIE KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO
WODA JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA

W związku z warunkową przydatnością wody do spożycia produkowanej przez SUW Kościeszki zaopatrującego miejscowości: Kościeszki, Rzeszynek, Siemionki, Włostowo, Sierakowo z powodu stwierdzenia podwyższonej wartości parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”, administrator w/w wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w organizacji w Jeziorach Wielkich przywrócił jakość wody do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zatem wodociąg zaopatrujący odbiorców wody w/w miejscowości
produkuje wodę spełniającą wymagania mikrobiologiczne.

Woda może być ponownie używana bez ograniczeń.

Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie, ul. Kościuszkii, tel. 52 318 87 66
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w organizacji Jeziora Wielkie, tel: 52-318-74-91