

DECYZJA Nr 110/21

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 i art. 10 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2021, poz. 195), art. 5 ust.1 i art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 2028), §3 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust.8 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 10 § 1 i § 2, art.104 § 1 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody uzdatnionej, pobranej z SUW w Kuśnierzu, po ustaleniu ze stroną zakresu i terminu realizacji działań naprawczych

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MOGILNIE

1. **Stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**, dostarczanej przez wodociąg w Kuśnierzu, gm. Jeziora Wielkie, odbiorcom wody w całej strefie zaopatrzenia tj. w miejscowościach: Kuśnierz, Pomiany i Kozuszkowo z powodu stwierdzenia wielkości parametru wskaźnikowego *ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/1ml*.
2. **Określa:**
 - a. dopuszczalną wartość parametru mikrobiologicznego *ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C* w wodzie dostarczanej odbiorcom określonym punkcie 1 ≤ 500 jtk/1ml,
 - b. termin trwania przekroczenia do dnia 30.07.2021r.
3. **Nakazuje Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Jeziorach Wielkich, 88-324 Jeziora Wielkie- administratorowi wodociągu w Kuśnierzu**
 - a. podjąć działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody produkowanej i dostarczanej odbiorcom przez wodociąg w Kuśnierzu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), w zakresie parametru mikrobiologicznego *ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C*,
 - b. przekazać odbiorcom wody określonym w punkcie 1 informacje zawarte w załączonym do decyzji komunikacie Nr 14 z dnia 16.06.2021r.,
 - c. wdrożyć proces chlorowania wody poprzez dezynfekcję urządzeń i sieci dystrybucyjnej chlorem o zwiększonym stężeniu, przepłukanie sieci do uzyskania stężenia chloru $\leq 0,3$ mg/l w punkcie czerpalnym i utrzymanie chlorowania wody w całej strefie zaopatrzenia przez okres 7 dni,
 - d. przeprowadzić badanie kontrolne wody uzdatnionej z punktu na SUW, w celu potwierdzenia utrzymania dopuszczalnej wielkości parametru *ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C* ≤ 500 jtk/1ml i przedstawić wynik badania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mogilnie,
 - e. poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie o zakończeniu działań naprawczych,
 - f. wykonać dodatkowe badania próbek wody (poza harmonogramem), po doprowadzeniu parametru mikrobiologicznego *ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C* do poziomu akceptowalnego (bez nieprawidłowych zmian), w zakresie: *ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, bakterii grupy coli, Escherichii coli, enterokoków i mętności*, a wyniki przedłożyć PPIS w Mogilnie.

Obowiązkom określonym w punktach 3.a, 3.b i 3.c nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 Kpa (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735),
Obowiązek określony w punkcie 3.d należy wykonać do dnia 30.06.2021r.
Obowiązek określony w punkcie 3.e należy wykonać do dnia 30.07.2021r.
Obowiązek określony w punkcie 3. f należy wykonać do dnia 30.10.2021r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10, ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tj. Dz. U z 2021, poz. 195 ze zm.) zadania państwowej inspekcji sanitarnej realizuje w województwie państwowy powiatowy inspektor sanitarny zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych. W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska za zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia. Przed organami inspekcji sanitarnej zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy jw. stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeksu Postępowania Administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735).

Według art. 12 ust 1 ustawy o *zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków* (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 2028) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, a według art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

W dniu 08.06.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Kuśnierzu pobrano zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody ze stałego punktu monitoringowego na Stacji Uzdatniania Wody- po hydroforze, którą zbadano w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie. W dniu 16.06.2021r. pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Jeziorach Wielkich poinformował organ telefonicznie, iż w badanej próbce wody pobranej na SUW- po hydroforze sprawozdanie Nr SB/57846/06/2021 z dnia 15.06.2021r. stwierdzono podwyższoną wartość parametru *ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C* w ilości >300 jtk/1ml. Pozostałe zbadane parametry mikrobiologiczne były w normie. Stwierdzono także przekroczenie parametrów fizykochemicznych: *żelazo* w ilości 316µg/l (norma ≤200 µg/l) i *mangan* w ilości 135 µg/l (norma ≤50µg/l). Strona przesłała organowi niezwłocznie plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowany przez Wójta Jezior Wielkich. Zaplanowano dezynfekcję urządzeń i sieci dystrybucyjnej podchlorynem sodu, płukaniu sieci i utrzymywanie stałego chlorowania wody przez okres 7 dni w całej strefie zaopatrzenia.

Wymagania co do jakości wody do spożycia określa § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), dalej zwane Rozporządzeniem, który stanowi:

- „1. Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania:
- 1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia;
 - 2) chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.
2. Ciepła woda użytkowa powinna, oprócz wymagań określonych w ust.1, spełniać wymagania określone w części A załącznika nr 5 do rozporządzenia.
3. Podmioty, o których mowa w § 6-8 (dotyczy przedsiębiorstwa wodociągowego, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla:
- 1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia;
 - 2) dodatkowych wymagań chemicznych określonych w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia;
 - 3) substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia”.

Wymagania te woda winna spełniać w punkcie poboru ustalonym przez przedsiębiorcę, zwanym punktem zgodności, o czym stanowi § 4 Rozporządzenia.

Stwierdzona w próbce wody wielkość parametru *ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C* >300 jtk/1ml to znaczne skażenie bowiem jest to parametr wskaźnikowy i jego wartość normatywną określono w Rozporządzeniu jako „bez nieprawidłowych zmian” z odnośnikiem „Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.” Bakterie oznaczone w temperaturze 22°C, to z reguły naturalne organizmy występujące w wodach czy glebie. Przyjmuje się, że jeśli występują licznie, wówczas są wskaźnikiem zanieczyszczenia organicznego. Są to organizmy bardzo rozpowszechnione i rozkładają martwą materię organiczną. Bakterie te rozwijają się głównie na filtrach tworząc tzw. błonę biologiczną.

Jeśli bakterie te przedostaną się przez filtry, wówczas mogą się rozwijać tam gdzie mają pożywkę i na sieci wodociągowej lub w zbiornikach wody czystej.

Zgodnie z §21 ust. 4 Rozporządzenia można określić warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w przypadku przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej <10 jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych, obowiązek ten został przez organ wypełniony.

Zgodnie z § 21 ust. 6 Rozporządzenia organ określił termin trwania przekroczenia oraz dopuszczalną wartość przedmiotowego parametru w okresie warunkowej przydatności jako ≤500 jtk/1 ml, pomimo tego, iż wynik wykazywał przekroczenie wartości >300 jtk/1ml. Na podstawie przedstawionych wyników nieznana jest zatem dokładna wielkość tego przekroczenia. Według wytycznych Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z 2018r. wskazane jest, aby w przypadkach, gdy wartość tego parametru wynosi >500jtk/1ml prowadzić dezynfekcję urządzeń i sieci dystrybucyjnej chlorem o zwiększonym stężeniu. Mając na uwadze powyższe ustalono niniejszą decyzją dopuszczalną granicę zanieczyszczenia i obowiązek chlorowania w okresie 7 dni. Ponadto, aby potwierdzić utrzymanie dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego *ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C* nakazano przedstawić stosowne wyniki badania kontrolnego Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mogilnie w terminie do 30.06.2021r.

Natomiast w celu skontrolowania, że doprowadzenie parametru do poziomu akceptowalnego jest stabilne zasadnym jest wykonać badanie dodatkowych próbek wody (poza harmonogramem) w ciągu 3 m-cy w zakresie *ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C*, bakterii grupy coli oraz *Escherichii coli*, enterokoków i mętności, tj.: do 30.10.2021r., co zarządzo w pkt. 3. f niniejszej decyzji.

Natomiast przepis § 21 ust. 8 rozporządzenia obliguje organ do informowania Wójta o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać. Obowiązki te organ wypełnił wydając niniejszą decyzję i komunikat, stanowiący załącznik do decyzji.

Z uwagi na potrzebny, w ocenie organu, czas na doprowadzenie wody do jakości zgodnej z wymaganiami i ze względu na konieczność sprawdzenia skuteczności działań naprawczych podjętych przez producenta wody, przychylnie się do wskazanego przez Przedsiębiorstwo terminu trwania przekroczenia do dnia 30.07.2021r, a w celu umożliwienia organowi przeprowadzenia, zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 6 Rozporządzenia, poboru kontrolnego w punktach, gdzie wykryto przekroczenia nałożono na stronę obowiązek poinformowania organu o zakończeniu działań naprawczych, co zarządzo w punkcie 3. e decyzji.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Jednakże ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowia wynikające ze spożycia skażonej mikrobiologicznie wody, odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 o zapewnieniu stronie czynnego udziału w postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zgromadzonych dowodów i żądań, o obowiązkach określonych w punktach 3.a, 3.b i 3.c nadano na mocy art. 108 § 1 i art. 130 §3 pkt 1 *Kodeksu postępowania administracyjnego* rygor natychmiastowej wykonalności. Na tej podstawie postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia

sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucyjnymi.

Sporządziła: Hubert Purkot
Data sporządzenia: 16.06.2021r.

Załącznik: Komunikat PPIS w Mogilnie
Nr 14 z dnia 16.06.2021r. o warunkowej przydatności do spożycia

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogilnie
Przejeżdża
Irszula Piwek-Brejecka



Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jeziorach Wielkich
Jeziora Wielkie 60, 88-324 Jeziora Wielkie
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Jeziora Wielkie- przesłano przez ePUAP
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszcz