



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MOGILNIE**

Znak sprawy: NHŚ.9020.1.9.3.2024

Mogilno, dnia 29.04.2024r.
Egz. nr 1

DECYZJA Nr 126/2024

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 i art. 10 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tj. Dz. U z 2024, poz. 416), art. 5 ust.1 i art. 12 ust. 1 ustawy *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków* (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 537), §3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 10 § 1 i § 2, art.104 § 1 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeksu Postępowania Administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 572) oraz po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych z wodociągu w Kościeszkach (kontrola urzędowa),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MOGILNIE,

Nakazuje Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Sp. z o.o. wdrożyć proces stałego chlorowania wody SUW w Kościeszkach poprzez dezynfekcję urządzeń i sieci dystrybucyjnej chlorem o zwiększonym stężeniu, przepłukanie sieci i utrzymanie stężenia chloru $\leq 0,3$ mg/l w całej strefie zaopatrzenia w terminie do zakończenia działań naprawczych

Obowiązkowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu
o art. 108 Kpa (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 572)

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10, ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tj. Dz. U z 2024, poz. 416) zadania państwowej inspekcji sanitarnej realizuje na terenie powiatu państwowy powiatowy inspektor sanitarny zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych. W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przed organami inspekcji sanitarnej zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy jw. stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeksu postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 572).

Według art. 12 ust 1 ustawy *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków* (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 537) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, a według art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia przedsiębiorstwo wodociągowe i kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody wymaganej ilości i pod odpowiednim, ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

W dniu 22.04.2024r. organ, w ramach kontroli urzędowej, pobrał dwie próbki wody zgodnie z harmonogramem poboru w 2024r. tj.: w punkcie na SUW po hydroforze oraz w punkcie na sieci w miejscowości Siemionki 24, posesja prywatna, gdzie w obydwu próbkach wody stwierdzono podwyższoną wartość parametru *ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C* w ilości odpowiednio 651 jtk/1ml oraz 3700 jtk/1ml, co nie spełnia wymagań określonych w części C tabela 1 załącznika nr 1 do Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294, dalej Rozporządzenie). Próbkę były badane w rozszerzonym zakresie mikrobiologicznym i poza wymienionym

przekroczeniem nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych *Escherichia coli* i enterokoków oraz bakterii grupy coli.

Parametr ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C jest parametrem wskaźnikowym i jego wartość normatywną określono w rozporządzeniu jako „bez nieprawidłowych zmian” z odnośnikiem „Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.” Bakterie oznaczone w temperaturze 22°C, to z reguły naturalne organizmy występujące w wodach czy glebie. Przyjmuje się, że jeśli występują licznie, wówczas są wskaźnikiem zanieczyszczenia organicznego. Są to organizmy bardzo rozpowszechnione i rozkładają martwą materię organiczną. Bakterie te rozwijają się głównie na filtrach tworząc tzw. błonę biologiczną, ale jeśli bakterie przedostaną się przez filtry, wówczas mogą się rozwijać tam gdzie mają pożywkę czyli na sieci wodociągowej lub w zbiornikach wody czystej.

Powyższe przekroczenie w/w parametru świadczy o nadmiernym skażeniu wody i niestabilności tego parametru mikrobiologicznego po dotychczas przeprowadzonych działaniach naprawczych, a podjętych wskutek nałożenia przez organ decyzji Nr 61/2024 z dnia 01.03.2024r. nakazującej podjęcie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody produkowanej i dostarczanej odbiorcom przez przedmiotowy wodociąg z jednoczesnym prowadzeniem chlorowania wody w całej strefie zaopatrzenia w terminie do dnia 05.03.2024r. Zauważyć należy, że wartość parametru wskaźnikowego ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C stwierdzoną w obydwu badanych próbkach w ilości 651 jtk/1ml i 3700 jtk/1ml, znacznie przewyższa określoną w w/w decyzji tj.: ≤ 500 jtk/1ml. Przeprowadzone dotychczas działania naprawcze okazały się nieskuteczne. Organ mając na uwadze zdrowie konsumentów nakazał wprowadzić obowiązek stałego chlorowania wody w całej strefie zaopatrzenia zgodnie z rekomendacją NIZP-PZH w wydłużonym czasie w terminie do zakończenia prowadzonych działań naprawczych i uzyskania wyników badania wody zgodnych z normą higieniczną w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednakże ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowia wynikające ze spożycia skażonej mikrobiologicznie wody, odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 o zapewnieniu stronie czynnego udziału w postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zgromadzonych dowodów i żądań o obowiązkach określonych w punkcie 1 nadano na mocy art. 108 § 1 i art. 130 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego rygor natychmiastowej wykonalności. Na tej podstawie postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, które wydał decyzję.


Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucyjnymi.

Sporządziła: Iwona Stabilewska
Data sporządzenia: 26.04.2024r.



z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Mogilnie
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
i Profilaktyki Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Mogilnie
Małgorzata Kiszka

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Sp. z o. o.

Jeziora Wielkie 60; 88-324 Jeziora Wielkie - przesłano przez w PUAP, za pośrednictwem Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich -

egz. nr 1,

2.a/a (NHŚ) - egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Jeziora Wielkie - przesłano e-PUAP - egz. nr 1,