



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MOGILNIE**

Znak sprawy: NHS.9020.1.1.1.2024

Mogilno, dnia 29.04.2024r.
Egz. nr 1

DECYZJA Nr 131/2024

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 i art. 10 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2024, poz. 416), art. 5 ust.1 i art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 537), §3 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust.8 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 10 §1 i §2, art.104 § 1 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 572) oraz po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych z wodociągu w Kuśnierzu (kontrola wewnętrzna)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MOGILNIE

1. Stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej przez wodociąg w Kuśnierzu gm. Jeziora Wielkie, zaopatrujący odbiorców w miejscowościach: Kuśnierz, Pomiany, Kożuszkowo z powodu przekroczenia normatywnej wartości parametru *manganu*.
2. Określa:
 - a) dopuszczalną wartość parametryczną dla manganu w ilości do 242 µg/l,
 - b) termin trwania przekroczenia do dnia 30.06.2024r.
3. Nakazuje Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Jeziorach Wielkich, 88-324 Jeziora Wielkie:

poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie o zakończeniu działań naprawczych oraz przedłożyć do wglądu wyniki badania wody potwierdzające skuteczność podjętych działań naprawczych oraz prawidłowość ich przeprowadzenia w zakresie parametru fizykochemicznego (mangan) do dnia 30.06.2024r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10, ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2024, poz. 416) zadania państwowej inspekcji sanitarnej realizuje w województwie państwowy powiatowy inspektor sanitarny zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych. W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia. Przed organami inspekcji sanitarnej zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy jw. stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 572).

Według art. 12 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 537) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a według art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

W związku z decyzją Nr 49/2024 z dnia 08.02.2024r., dotyczącą przekroczenia parametrów mikrobiologicznych *bakterie grupy coli*, *ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C* i parametru fizykochemicznego *mętności*, stwierdzonych na wodociągu w Kuśnierzu, administrator tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Jeziorach Wielkich (dalej ZGKiM) w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 05.03.2024r. pobrał próbkę wody w punkcie na SUW, po hydroforze i przekazał do akredytowanego laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie. W badaniu stwierdzono nadal utrzymujący się podwyższony poziom parametru mikrobiologicznego *ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C* w ilości 162 jtk/lml oraz dodatkowo wykazano przekroczenie normatywu parametru *manganu*, oznaczona wartość wyniosła 242 µg/l, przy wartości wymaganej ≤ 50 µg/l, co jest niezgodne z wielkością parametryczną określoną w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294, dalej Rozporządzenie), sprawozdanie z badań przekazał organowi. W badaniu nie stwierdzono obecności parametru mikrobiologicznego *bakterie grupy coli*. Powyższe świadczy o niestabilności wody pod względem mikrobiologicznym i nieskuteczności dotychczas prowadzonych działań naprawczych oraz dodatkowo o pogorszeniu jakości wody pod względem fizykochemicznym z uwagi na podwyższony poziom parametru *manganu*. W związku z powyższym w dniu 28.03.2024r. do organu wpłynęło pismo z prośbą o przedłużenie terminu wykonania obowiązków określonych w powyższej decyzji, do której organ się przychylił, akceptując wskazany termin wywiązania się z obowiązku doprowadzenia jakości wody do zgodnej z przepisami prawa w zakresie parametru mikrobiologicznego. Wydając w dniu 03.04.2024r. stosowną decyzję Nr 101/2024r. zmieniającą termin realizacji wykonania obowiązku do dnia 30.06.2024r., a obowiązku wykonania dodatkowych badań próbek wody po doprowadzeniu parametrów mikrobiologicznych i parametru *mętności* do zgodnej z normami higienicznymi w terminie do 30.09.2024r. Ponadto wydał orzeczenie o warunkowej przydatności wody w zakresie parametru *manganu* wszczynając postępowanie w tej sprawie. W dniu 16.04.2024. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie przekroczenia normatywu *manganu*. Strona w wyznaczonym terminie nie skorzystała z możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Natomiast w ramach kontynuowania działań naprawczych podjęła decyzję o wyłączeniu SUW Kuśnierz z eksploatacji, a odbiorców wody przełączono na zasilanie z SUW Gaj, jednocześnie prowadząc płukanie urządzeń na SUW.

Mając na uwadze powyższe organ uznał stwierdzoną niezgodność za nie stwarzającą zagrożenia dla zdrowia i po podjęciu odpowiednich działań naprawczych można określić warunkową przydatność wody do spożycia określając termin trwania i dopuszczenie przekroczenia. Z uwagi na potrzebny w ocenie organu czas na doprowadzenie wody do jakości zgodnej z wymaganiami i ze względu na konieczność sprawdzenia skuteczności działań naprawczych podjętych przez producenta wody, wyznaczono termin trwania przekroczenia do 30.06.2024r., jako zbieżny z terminem zakończenia działań naprawczych określonych w decyzji Nr 101/2024 z dnia 03.04.2024r. w zakresie parametru mikrobiologicznego *ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C*, jednocześnie określając dopuszczalną wartość parametryczną dla *manganu* w ilości do 242 µg/l.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mangan należy do naturalnie występujących w wodzie składników. Może osiągać wysokie wartości stężeń przede wszystkim w wodach podziemnych, do których przenika z utworów geologicznych. Mangan w stężeniu powyżej 100 µg/l jest przyczyną niepożądanego smaku i brudzenia urządzeń sanitarnych i bielizny w takiej wodzie. Przy zawartości około 200 µg/l związki manganu tworzą osady na rurach, które mogą być wyrwane podczas przepływu wody i zanieczyszczać ją w postaci strąków. Stężenie poniżej 100 µg/l jest zazwyczaj akceptowane przez konsumentów. Według WHO zawartość manganu w wodzie do picia w stężeniu do 400 µg/l jest dla zapewnienia zdrowia publicznego odpowiednia, pomimo, że jest to stężenie wyższe niż próg konsumenckiej akceptowalności. Zatem dopuszczona niniejszą decyzją zawartość manganu do 242 µg/l w wodzie produkowanej przez wodociąg w Kuśnierzu nie powinna wywoływać negatywnych skutków zdrowotnych wskutek okresowego spożycia.

Zatem na tej podstawie stwierdzono jak w sentencji decyzji. Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje ich usunięcie w ustalonym terminie. Niezależnie od wymienionej kompetencji ustawowej przepis § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi określa tryb postępowania powiatowego inspektora sanitarnego z powodu przekroczenia normy w zakresie parametru wskaźnikowego określonego w załączniku nr 1 część C tabela 2, tj. nakłada na niego obowiązek wydania orzeczenia o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia. Powyższy wymóg prawny został zrealizowany postanowieniami niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucyjnymi.

Sporządził: Hubert Purkot
Data sporządzenia: 29.04.2024r.



z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Mogilnie
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
i Profilaktyki Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Mogilnie
Małgorzata Kiszka

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Sp. z o. o.
Jeziora Wielkie 60, 88-324 Jeziora Wielkie, przesłano przez ePUAP za pośrednictwem Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich - egz. nr 1
2. a/a Sekcja NHŚ - egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Jeziora Wielkie, przesłano przez e PUAP - egz. nr 1
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszcz, przesłano elektronicznie - egz. nr 1