



Komunikat Nr 2 z dnia 17.04.2025
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie
dotyczący wodociągu w Kuśnierzu gm. Jeziora Wielkie

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH ODBIORCÓW

W związku z warunkową przydatnością wody do spożycia produkowanej przez SUW w Kuśnierzu z powodu stwierdzenia podwyższonej wartości parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”, dostarczanej konsumentom w miejscowościach: Kuśnierz, Pomiany, Kożuszkowo i prowadzonymi działaniami naprawczymi w celu doprowadzenia jej jakości do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) administrator w/w wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Jeziorach Wielkich przełączył zasilanie w wodę na w/w terenie do SUW w Gaju.

Zaleca się gotowanie wody przed spożyciem przez kolejne 3 dni, gdyż w sieci wodociągowej może zalegać woda podawana przez wodociąg w Kuśnierzu z nieprawidłowymi wskaźnikami mikrobiologicznymi, po czym woda nadawać się będzie do spożycia bez ograniczeń.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom
Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty