


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SIERPCU
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sierpcu
ul. Piastowska 24a, 09-200 Sierpc



P. K. Karpoliński
AB

P. Karpoliński

TELEFONY
tel.: 24 275-26-01
fax.: 24 275-44-85
e-mail: sierpc@psse.waw.pl


Sierpc, dnia 09.02.2012 r.

URZĄD GMINY W SIERPCU
REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI

Wpłynęło dnia 16.02.2012

Podpis TR 686/12

PPIS/ZNS-451/6/381/2012



Wójt Gminy Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

OPINIA SANITARNA Nr ZNS 3/12

Na podstawie art.3 pkt 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr. 212, poz. 1263) w związku z art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2, pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 ust. 6, art. 78 pkt 2, art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 pkt. 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu materiałów przesłanych przez Wójta Gminy Sierpc przy piśmie z dnia 26.02.2012 r. znak RGP.6220.1.2012 dot.: wydania opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia dot. budowy stacji paliw, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu

s t w i e r d z a

uznać za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „budowa Stacji Paliw w miejscowości Kisielewo, gmina Sierpc, zlokalizowana na terenie działki nr 22/4 – obręb Kisielewo” w zakresie uwzględniającym:

1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności :
 - a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,
 - b) przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego

- przedsięwzięcia,
- c) wymagania w zakresie ochrony przed nadmiernym hałasem.
2. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.
 3. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko wynikające z :
 - a) wykorzystywania zasobów środowiska,
 - b) emisji oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę.
 4. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.
 5. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich.
 6. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej.
 7. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
 8. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego eksploatacji.
 9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie.
 10. Nazwisko osoby i lub osób sporządzających raport.
 11. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzania raportu.

U z a s a d n i e n i e

Wójt Gminy w Sierpcu zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu w dniu 26 stycznia 2012 roku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla budowy Stacji Paliw w miejscowości Kisielewo, gmina Sierpc. Ogólna powierzchnia inwestowanej działki wynosi 1,66 ha. Działka stanowi nieużytek niezabudowany, nie jest utwardzona, porośnięta drzewami i roślinnością zieloną.

Na terenie projektowanej inwestycji przewiduje się pawilon stacji, który obsługiwał będzie stację paliw wraz ze sklepem i pomieszczeniami typu WC dla personelu i klientów korzystających z usług stacji paliw. Posadowiony zbiornik doziemny, dwupłaszczynowy, czterokomorowy o łącznej pojemności 80 m³ ma mieć przeznaczenie:

- pierwsza komora o pojemności 30 m³ na olej napędowy ON,
- druga komora o pojemności 25 m³ na benzynę bezołowiową Pb-95,
- trzecia komora o pojemności 15 m³ na benzynę bezołowiową Pb-98,
- czwarta komora o pojemności 10 m³ na BIODISEL.

Komory zbiorników wyposażone będą w niezbędną armaturę paliwową, kontrolną pomiarową oraz układy oddechowe.

Wydawanie paliw do pojazdów ma się odbywać za pomocą 3 dystrybutorów węzowych z odsysaniem oparów, chronionych wiatą wolnostojącą konstrukcji stalowej, wyposażoną w instalację oświetleniową i odgromową.

Do magazynowania gazu na stacji paliw zaprojektowano podziemny zbiornik stalowy o pojemności $V = 9,2 \text{ m}^3$.

Do dystrybucji gazu planuje się dystrybutor o wydajności 45 l/min, który będzie zamontowany pod wiatą wspólnie z pozostałymi dystrybutorami.

Dla transportu paliw w obrębie stacji wykonane będą rurociągi i urządzenia, które tworzyć będą następujące ciągi technologiczne: rurociągi zlewowe, rurociągi ssawne, dystrybutory. Stacja zaopatrywana będzie w paliwa płynne za pomocą autocystern. Autocysterna dostarczająca paliwa najeżdża na szczelne podłoże i jest połączona węzem elastycznym z odpowiednim króćcem w skrzynce zlewowej zlokalizowanej w bezpośredniej bliskości zbiornika. Dzięki tej instalacji podczas spustu paliwa powstaje wahadło gazowe między zbiornikiem magazynowym a zbiornikiem cysterny. Po podłączeniu cysterny za pomocą przewodu z instalacją uziemiającą stacji można prowadzić rozładunek.

Woda do celów bytowych będzie pobierana z gminnej sieci wodociągowej w Kisielewie, z istniejącego przyłącza. Pobór wody dokonywany będzie na podstawie umowy zawartej z użytkownikiem sieci.

Ścieki pochodzące z mycia pojazdów ujmowane będą poprzez odwodnienie liniowe przy każdym stanowisku i odprowadzane do kanalizacji zakładowej wyposażonej w separator substancji ropopochodnych.

Po separatorze ścieki przemysłowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika wybieralnego, z którego wywożone będą do najbliższej gminnej oczyszczalni ścieków, na warunkach podanych przez użytkownika oczyszczalni.

Ścieki bytowe kierowane będą do szczelnego zbiornika wybieralnego (wspólnego ze ściekami przemysłowymi), z którego wywożone będą do najbliższej gminnej oczyszczalni ścieków, na warunkach podanych przez użytkownika oczyszczalni. Nie przewiduje się oczyszczania lub podczyszczania ścieków bytowych w miejscu ich powstawania. Ścieki surowe tej grupy – ze względu na stan i skład mogą być wprowadzane do punktu zlewego na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków.

Odpady powstające na etapie eksploatacji stacji paliw będą zagospodarowywane w ramach systemu gospodarki odpadami Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "MARES" Sp. z o.o., Marek Smoliński - Ryszard Piotrowski, ul Zielna 47, 87-800 Włocławek.

Każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych będzie gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania odbywać się będzie z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

W celu prowadzenia właściwej gospodarki odpadami na terenie stacji paliw będą wyznaczone miejsca do tymczasowego gromadzenia odpadów, oddzielne dla odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, a następnie przekazywane do unieszkodliwienia lub odzysku specjalistycznym firmom. Miejsce przeznaczone do tymczasowego gromadzenia odpadów winno być wybetonowane i zadaszone, aby zabezpieczyć skażenie gleby i przedostawanie się zanieczyszczeń do wód podziemnych.

Źródłem emisji hałasu do środowiska w fazie eksploatacji stacji paliw będzie hałas drogowy powodowany przyjazdem samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, praca dystrybutorów paliwa oraz pracująca myjnia.

Na podstawie obliczeń przekazanych przez wnioskodawcę wykazano, iż hałas powodowany przez istniejącą stację nie będzie powodować na przekroczeń. Maksymalna wartość hałasu dla pory dnia wynosi 45 dBA i jest ona o 10 dB niższa od wartości normatywnej, natomiast maksymalna wartość hałasu dla pory nocy wynosi 40 dBA jest ona o 15 dB niższa od wartości normatywnej dla pory nocy i przebiega całkowicie na terenie stacji.

Działki przeznaczone pod inwestycję znajdują się poza obszarem terenów przyrodniczych objętych ochroną prawną.

Dla planowanej inwestycji brak planu zagospodarowania przestrzennego terenu.

Projektowana inwestycja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami stwierdził, że raport powinien być sporządzony w zakresie określonym ustawą, ze względu na rodzaj przedsięwzięcia i ewentualne oddziaływanie na możliwą przyszłą zabudowę mieszkaniową (tereny w bezpośrednim sąsiedztwie w miejscowości Kisielewo).

P o u c z e n i e

Na opinię sanitarną nie przysługuje zażalenie.

Ewentualne zarzuty można podnieść w ramach postępowania decyzyjnego w sprawie.

Złożone materiały pozostają w aktach PPIS w Sierpcu.

Otrzymuje :

1. Wójt Gminy Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc
2. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SIERPCU
mgr inż. Bożena Umińska