



**URZĄD GMINY
w SIERPCU**

09-200 SIERPC
ul. Biskupa Floriana 4
tel./fax 024-275-57-01

RGP.271.5.2.2012

Sierpc, dn. 17.04.2012r.

Dotyczy zapytania do postępowania przetargowego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bledzewie”

Urząd Gminy w Sierpcu, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc informuje, że w dniu 16.04.2012r. do tut. Urzędu wpłynęły zapytania dotyczące w/w postępowania przetargowego:

Pytanie 1

W przedmiarze robót (dot. boiska w Bledzewie) podano:

1. Pkt 17 d.3 – Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3,0 m i wys. 3,0 m
2. Pkt 18 d.3 – Ogrodzenie boiska z siatki na łupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3,0 m - dodatek za nast. 1 m wys. Krotność = 2,9

Natomiast w STWiORw dziale II. Ogrodzenie boisk pkt 1.3. Zakres robót objętych SST podano wysokość ogrodzenia 6 m.

Jaką wysokość ogrodzenia należy przyjąć?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Należy przyjąć wysokość ogrodzenia 6 m.

(zapisy w przedmiarze są zgodne i odnoszą się do dokumentacji technicznej – rysunku, na którym podano wysokość słupków 6 m i siatki 5,9 m)

Pytanie 2

Czy nawierzchnię poliuretanową należy przyjąć w kolorze czerwonym?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Nawierzchnię poliuretanową należy przyjąć w kolorze czerwonym.

WÓJT
Tadeusz Dekurał