

OKiZ.271.1.2019

Sierpc, dnia 31.10.2019 r.

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

**oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 06.11.2019
do godz 9.00**

**Dotyczy: Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia kuchni i stołówki
szkolnej dla potrzeb realizacji Rządowego programu „Posiłek w szkole i w
domu”**

Pytania

1. Czy w pozycji nr 7 możemy zaproponować szafę chłodniczą o mniejszej mocy?
Nie ma szafy chłodniczej z podaną mocą. W związku z błędem w zapytaniu i z tym, że udało nam się dopiero teraz otrzymać informację, możecie Państwo wydłużyć termin składania ofert chociaż do 6.11.2019 r.? Niestety cały dzień poświęciłam na szukanie szafy o podanych nieistniejących parametrach i obawiam się, że oferta nie dojdzie na czas.
2. Czy podane okapy mają zawierać łapacze tłuszczu?
3. Dodatkowo jeżeli chodzi o zmywarkę o podanych parametrach była dostępna z Restoquality C453, ale ona nie jest już produkowana. Nie jest napisane, czy podane wymiary są wymiarami minimalnymi, czy maksymalnymi, więc nie wiem jaki mogę Państwu zaproponować zamiennik.
4. W pozycji nr 8 parametry zostały zaciągnięte ze strony dystrybutorów, którzy mają błąd w zapisie. Prawidłowe parametry tego urządzenia to:
 - Szerokość - W : 1330 mm
 - Głębokość - D : 695 mm
 - Wysokość - H : 850 mm

Odpowiedzi

1. W pozycji nr 7 dotyczącej szafy chłodniczej moc elektryczna powinna być nie mniejsza niż 0,9 kW. **Wydłużamy termin składania ofert do 06.11.2019r, godzina nie ulega zmianie tj 9.00.**

2. Okapy mają zawierać łapacze tłuszczu.

3. Wymiary podane w pozycji 9 dotyczące zmywarki są wymiarami minimalnymi.

4. W pozycji 8 dotyczącej zamrażarki skrzyniowej szerokość powinna być nie mniejsza niż 1330 mm, natomiast w przypadku głębokości i wysokości dopuszcza się do minimalnej zmiany parametrów.

Z up. WÓJTA GMINY

mgr Barbara Gumińska
SEKRETARZ GMINY