

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.23.2016**  
w trybie przetargu nieograniczonego na  
**„Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin”**

**WYJAŚNIENIE treści SIWZ**

Gmina Mochowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), **wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego j.w.**

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń tj. pompowni domowych, których producentem jest inna firma posiadająca pompownie domowe wyposażone w pompy wyporowe o równoważnych, a nawet lepszych parametrach technicznych i użytkowych od wskazanych w projekcie?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń tj. pompowni domowych, wyposażonych w pompy wyporowe innego producenta o równoważnych, a nawet lepszych parametrach technicznych i użytkowych od wskazanych w projekcie.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuszcza/wymaga stosowania zbiorników do pompowni domowych DN=800mm ze specjalnym dnem zapewniającym min. 5x wymianę ścieków do kanalizacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza stosowanie zbiorników do pompowni innego producenta o równoważnych, a nawet lepszych parametrach technicznych i użytkowych od wskazanych w projekcie.

Zamawiający, w związku z udzieleniem w/w wyjaśnienia nie przedłuża terminu składania ofert. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

KIEROWNIK  
Referatu Gospodarki Komunalnej  
mgr Sławomir Olejniczak