



1. Komora studni  $\varnothing$  800mm H=2,0-2,5 m
2. Przewód ciśnieniowy PE-40
3. Przyłącze grawitacyjne
4. Pompa Typ 3-P 62-11-07
5. Zawór bezpieczeństwa
6. Zawór zwrotny
7. Zawór odcinający
8. Czujnik poziomu
9. Kanał kablowy
10. Szafka automatyki sterującej

Ps-poziom suchobiegu  
 Pw-poziom wyłączenia pompy  
 Pz-poziom załączenia pompy  
 Pa-poziom awaryjny