



1. Komora studni \varnothing 1200mm H=2,0-2,5 m
2. Przewód ciśnieniowy PE-40
3. Przewód ciśnieniowy PE-50
4. Przyłącze grawitacyjne
5. Pompa Typ 3-P 62-11-07
6. Zawór bezpieczeństwa
7. Zawór zwrotny
8. Zawór odcinający
9. Czujnik poziomu
10. Kanał kablowy
11. Szafka automatyki sterującej na stojaku

Ps-poziom suchobiegu
Pw-poziom wyłączenia pompy
Pz-poziom załączenia pompy
Pa-poziom awaryjny