

RGK.271.25.2016

Dot. postępowania na zakup i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych
wraz ze stacją polielektrolitu i szafą sterowania na oczyszczalnię ścieków
w m. Cieślin
Nr ogłoszenia 136839-2016

Zamawiający – Gmina Mochowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) udziela odpowiedzi na podstawie pytań Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający przedstawia poniżej treści pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu uproszczonego, skoro w dokumentacji przetargowej nie ma żadnej dokumentacji projektowej ani przedmiaru. Jeśli Zamawiający określa formę ryczałtu jako rozliczenia, to zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie na podstawie jakich dokumentów należy wykonać kosztorys i jaka będzie końcowa forma rozliczenia?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu sporządzenia kosztorysu uproszczonego i dołączenia go do oferty. W tym celu zostanie przygotowana stosowna modyfikacja SIWZ.

Pytanie nr 2: Na jakiej podstawie powstał opis szczegółowy przedmiotu zamówienia skoro Zamawiający nie przedstawił dokumentacji projektowej, ani potwierdzenia zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych? Z informacji ogólnodostępnych wiadomo, że prace takie jak montaż urządzeń na oczyszczalniach ścieków, kwalifikowane są jako modernizacja, a takie prace powinny być zgłaszane do odpowiedniego Starosty.

Odpowiedź: Prace będące przedmiotem niniejszego postępowania nie wymagają zgłoszenia stosownemu organowi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia powstał w wyniku prowadzonych przez Zamawiającego obserwacji pracy oczyszczalni ścieków, posiadanego doświadczenia, rozmów ze znawcami specyfiki pracy prasy osadu, inspektorem nadzoru, konserwatorem sieci kanalizacji sanitarnej oraz w oparciu o dostępne na rynku tego typu urządzenia.

Pytanie nr 3: Proszę o wyjaśnienie dlaczego w dokumentacji przetargowej nie ma zapisu o warunkach jakie należy spełnić w przypadku zastosowania urządzeń równoważnych. Wg Nas jest to wbrew zasadzie uczciwej konkurencji, którą jasno precyzuje Pzp.

Odpowiedź: W SIWZ zostały opisane minimalne parametry jakie powinno spełniać urządzenie będące przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne o parametrach nie gorszych niż zapisane w dokumentach niniejszego postępowania.

Pytanie nr 4: Na jakiej podstawie powstały wymagania dotyczące wymiarów urządzeń, skoro nie ma w dokumentacji przetargowej jakiegokolwiek dokumentacji projektowej, zaś sam budynek oczyszczalni posiada wymiary, które pozwalają na zabudowę urządzeń o większym zróżnicowaniu jeśli chodzi o wymiary, przy zachowaniu odpowiednich przepisów BHP i Prawa Pracy?

Odpowiedź: Tak opisany przedmiot zamówienia w pełni zaspokaja oczekiwania Zamawiającego co do prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków, jest dostosowany do warunków pomieszczenia, w którym będzie zamontowana prasa. Takie rozwiązanie nie będzie generować u Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 5: Na jakiej podstawie powstały wymagania co do mocy odpowiednich urządzeń, ilości łopatek na ślimaku, ilości wałów w poszczególnych urządzeniach etc., skoro na rynku znajduje się cała gama urządzeń, które można dobrać w sposób odpowiedni do tego typu urządzenia jak prasa osadu?. Wg Nas można zastosować urządzenia o takiej samej lub lepszej jakości, ale chodzi tu głównie o materiał i wykonanie. Wg Nas jest to wbrew zasadzie uczciwej konkurencji, którą jasno precyzuje Pzp.

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 2 i 4.

Pytanie nr 6: Na jakiej podstawie powstały wymagania i ograniczenia dotyczące mocy urządzeń skoro brak w dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej?

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 5.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający będzie wymagał Zgłoszenia Zamiaru Przystąpienia do Prac Budowlanych w Starostwie Powiatowym Sierpc?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń równoważnych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 9: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia do odwadniania osadów wyposażonego w jednokomorową wannę odcieku?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 10: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania opróżniania wanny odciekowej niż wykorzystanie pompy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 11: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie jednej sztuki mieszadła we flokulatorze dynamicznym?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 12: Proszę o potwierdzenie wymagań dotyczących kubatury oraz objętości stacji polielektrolitu, opisana minimalna objętość stacji jest sprzeczna z podanymi max. wymiarami zbiornika.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymagania dot. kubatury obiektu oraz dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie objętości stacji polielektrolitu. Nowe dane to: sterowanie minimum półautomatyczne o objętości nie mniejszej niż 600 l przy średnicy nie więcej niż 800 mm i wysokość nie więcej niż 1250 mm.

Pytanie nr 13: Czy zamawiający przewiduje zastosowanie jednej szafy sterowniczej dla kompletu zamontowany urządzeń.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 14 Jaka jest zawartość suchej masy w osadzie, który będzie podawany do odwadniania.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy w tym zakresie, nie było robionych prób.

Pytanie nr 15 Jakiego rodzaju jest osad który będzie odwadniany.

Odpowiedź: Odwadniany będzie osad nadmierny z oczyszczalni komunalnej.

Pytanie nr 16 Czy osad przed odwadnianiem poddawany jest jakimś procesom technologicznym (fermentacja, stabilizacja tlenowa, strącanie chemiczne itp, itd.).

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 17 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ze względów oszczędności kosztów ekonomicznych (koszt zużycia energii, koszt serwisu dodatkowej przekładni/łożyska/wału, koszt wymiany tych podzespołów) urządzenia do odwadniania osadu z wykorzystaniem jednej przekładni walcowo – stożkowej, jednego łożyska oraz jednego wału o zmiennym skoku ślimaka, przy zachowaniu pozostałych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaganiach dotyczących parametrów pracy urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzenia o parametrach nie gorszych niż w Opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi na pytania zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego – będą stanowić jej integralną część i są wiążące dla Wykonawców.

Zamawiający, w związku z udzieleniem w/w odpowiedzi **przedłuża terminu składania ofert**. Nowy termin składania ofert to **27.07.2016 r.** Udzielone odpowiedzi prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Osoba do kontaktu:

Inspektor ds. zamówień publicznych

Ewa Kopycińska

(24) 276 31 16

WÓJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski