

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – etap IX”

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający - Gmina Mochowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

W SIWZ jest:

Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pkt 3.3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż piętnastu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego i zanurzonego złoża biologicznego z napowietrzaniem mechanicznym. Do oczyszczalni doprowadzony zostanie przykanalikami ściek surowy z budynków mieszkalnych. Ściek oczyszczony zostanie odprowadzony do gruntu poprzez drenaż rozsączający i studnię chłonną. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego, przeszkolenia mieszkańców w zakresie obsługi i użytkowania, i wykonania badań jakości ścieków oczyszczonych.

W SIWZ winno być:

Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pkt 3.3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż piętnastu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego służącego do czasowego przetrzymywania ścieków na okres co najmniej 3 dni w celu umożliwienia wstępnego oczyszczenia ścieków. Do oczyszczalni doprowadzony zostanie przykanalikami ściek surowy z budynków mieszkalnych. Ściek oczyszczony zostanie odprowadzony do gruntu poprzez drenaż rozsączający i studnię chłonną. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego oraz przeszkolenia mieszkańców w zakresie obsługi i użytkowania.

W Projekcie budowlanym w pkt 6 na str. 7 treść:

„Sklarowane ścieki ze znacząco zredukowaną zawartością zawieszin oraz BZT₅ przepływają przez zintegrowany filtr szczelinowy i kierowane są do reaktora biologicznego pracującego w technologii zanurzonego, napowietrzanego złoża biologicznego z komorą aeracji stanowiącą także zintegrowany osadnik wtórny.”

Zastępuje się w sposób następujący:

„Sklarowane ścieki ze znacząco zredukowaną zawartością zawieszin oraz BZT₅ przepływają przez zintegrowany filtr doczyszczający i kierowane są do dalszego oczyszczania w procesie tlenowym za pomocą systemu drenażu.”

W STWiOR

W pkt 1 Charakterystyka przedmiotu zamówienia na str. 3 jest:

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego i zanurzonego złoża biologicznego z napowietrzaniem mechanicznym. Do oczyszczalni doprowadzony zostanie przykanalikami ściek surowy z budynków mieszkalnych. Ściek oczyszczony zostanie odprowadzony do gruntu poprzez drenaż rozsączający i studnię chłonną. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego i wykonania badań jakości ścieków oczyszczonych.”

Winno być:

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego służącego do czasowego przetrzymywania ścieków na okres co najmniej 3 dni w celu umożliwienia wstępnego oczyszczenia ścieków. Do oczyszczalni doprowadzony zostanie przykanalikami ściek surowy z budynków mieszkalnych. Ściek oczyszczony zostanie odprowadzony do gruntu poprzez drenaż rozsączający i studnię chłonną. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego.”

W pkt. 2.2 Oczyszczalnie ścieków na str. 5 wykreśla się zdania:

„Proces oczyszczania ścieków musi być sterowany automatycznie. Sterownik musi być znakowany CE. Deklarację zgodności dotyczącą sterownika należy dołączyć do oferty.

oraz zdanie:

„Kompletna oczyszczalnia ścieków musi spełniać wytyczne normy PN EN 12566-3 i być znakowana znakiem CE.”

zastępuje się zdaniem:

„Kompletna oczyszczalnia ścieków musi spełniać wytyczne normy PN EN 12566-1/A1 i być znakowana znakiem CE.”

Wyjaśnienie zostanie doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego - będzie stanowić jej integralną część i jest wiążące dla Wykonawców.

Modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Z up. WÓJTA

Dariusz Łazarowski
SEKRETARZ GMINY