

Do Wykonawców

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo”

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Gmina Mochowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: „W projekcie budowlanym nie działa plik 20.Dobaczewo Proszę o pilne jego uzupełnienie.”

W ramach wyjaśnienia Zamawiający ponownie publikuje plik 20. Dobaczewo

Pytanie 2: „Z jakich rur ma być wykonana sieć wodociągowa: Rury PE (zgodnie z przedmiarem) czy Rury PVC (zgodnie z projektem budowlanym)?”

Sieć wodociągowa ma być wykonana zgodnie z projektem budowlanym z rur PVC

Z up. WÓJTA
Dariusz Łazarowski
SEKRETARZ GMINY