

Projektowana sieć wodociągowa wykonana zostanie z rur o średnicach: Øz 90 PCW o długości 2656,00 m.

Źródłem wody dla projektowanego wodociągu będzie Stacja Uzdatniania Wody w m. Choczeń.

Sieć wodociągowa wykonana zostanie z rur ciśnieniowych PVC kielichowych PN 10 o średnicach zewnętrznych Ø 90 mm, a połączenia rur z armaturą żeliwną zostaną wykonane za pomocą kształtek przejściowych i połączeń kołnierzowych.

Przewody wodociągowe będą wykonane z rur przeznaczonych do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 10 kG/cm². Na wszystkich węzłach, kolanach ze stopką, łukach, trójkach, załamaniach, zasuwach i hydrantach p.poż. zostaną wykonane betonowe bloki oporowe. Załamanie przewodu przy zmianie kierunku trasy zostanie wykonane za pomocą odpowiednich łuków i kolan z PE. Na sieci wodociągowej zainstalowane będą hydranty p.poż. dn. 80 mm z obudową do zasuw i skrzynką uliczną do zasuw.

Przewód PVC będzie układany na podsypce z piasku o grubości 15 cm.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej mogą wystąpić kolizje z siecią telefoniczną i napowietrzną linią energetyczną. W miejscach kolizji wykopów z siecią telefoniczną prace ziemne wykonywane będą ręcznie, a okablowanie telefoniczne zostanie zabezpieczone przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi, dwudzielnymi. Pod linią energetyczną prace ziemne będą wykonywane ręcznie.

Przejścia siecią wodociągową pod drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej należy wykonać metodą poziomego przycisku lub przewiertu, a pod drogami o nawierzchni gruntowej zostaną wykonane rozkopem połowy jezdni z zachowaniem ciągłości komunikacji. Rurociągi z PCE pod drogami układane będą w stalowych rurach ochronnych.

Teren budowy lub robót będzie zabezpieczany ogrodzeniem wg potrzeb.

Zaprojektowane przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Projekt zaopiniowano zgodnie z wymogami sanitarno-zdrowotnymi.

Integralną częścią niniejszej opinii sanitarnej jest *Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zglenice Budy, gm. Mochowo*, opatrzony klauzulą stwierdzającą zaopiniowanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu.

Otrzymuje :

1. Usługi Projektowe i Inwestycyjne ALPRO

Anna Liszewska

Mańkowo 15 F

09-411 Biała

2. Iwona Gdowska

ul. H. A. Gradowskiego 17 m 9

09-402 Płock

3. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SIERPCU
mgr inż. Bożena Umińska