

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ODDZ. ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE  
ul. Równoległa 4a 02-235 Warszawa  
tel. 22 667 39 00

**Sekcja Obsługi Klienta w Ciechanowie**  
**ul. Mleczarska 17, Ciechanów**  
tel. 23 673 06 20,

**GMINA MOCHOWO**  
MOCHOWO 20,  
09-214 MOCHOWO  
NIP: 7761615078, REGON: 611015773

Ciechanów, 02.07.2019

Nasz znak: WOSC/W/25575/WZ/2/2016

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

**Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m<sup>3</sup>/h/  
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m<sup>3</sup>/h.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.07.2019 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1158 z p.zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: **ziemny wysokometanowy E**
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): **światlica wiejska - szt.1, adres: Malanowo Stare, 35 dz. 92, gm. Mochowo.**
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:  
przygotowanie posiłków, przygotowanie ciepłej wody, ogrzewanie pomieszczeń,
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

| Urządzenie                            | Moc urządzenia<br>[kW] | Liczba urządzeń<br>[szt.] | Moc urządzeń<br>[kW] |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym | 10                     | 2                         | 20,00                |
| kocioł gazowy dwufunkcyjny            | 50                     | 1                         | 50,00                |
| Łączna moc [kW]                       |                        |                           | 70,00                |

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
  - 5.1. Moc przyłączeniowa: 5 [m<sup>3</sup>/h];
  - 5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 3500 m<sup>3</sup>/rok/38395 kWh/rok
6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
  - 6.1. Przyłącze istniejące średniego ciśnienia.
  - 6.2. Lokalizacja (adres): Malanowo Stare, Malanowo Stare (zms) 35 (dz.92)
7. Ciśnienie paliwa gazowego:
  - 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 10 [kPa],maksymalne: 500 [kPa]
  - 7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
  - 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy
  - 8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w szafce gazowej w linii ogrodzenia;
  - 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

| L.p. | Typ gazo-<br>mierza | Typ reje-<br>stratora<br>impulsów | Ilość<br>gazomierz/<br>rejestrator<br>[szt.] | Ciśnienie<br>pomiaru | Lokalizacja | Status urządzenia/Uwagi |
|------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 1    | miechowy-<br>G4     | Nie                               | 1/-                                          | niskie               | NIE         | Projektowane            |

8.4. Wymagania dotyczące redukcji:

8.4.1. montaż urządzenia typu do 10 m<sup>3</sup>/h - 1 [szt.], lokalizacja: punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy , status urządzenia: projektowane ;

8.5. Inne wymagania: włączenie do instalacji.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: kurek główny zlokalizowany w szafce gazowej w linii ogrodzenia.
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
  - 12.1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
  - 12.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń,
  - 12.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
  - 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. ODDZ. ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
  - 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
  - 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

Starszy Specjalista ds. Obsługi Klienta

*Adam Wargocki*  
Adam Wargocki

Opracował: ADAM WARGOCKI

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

23 673 06 17 Adam.Wargocki@psgaz.pl

Data odbioru lub wysłania do Klienta: .....

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....  
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient,
2. a/a