

WYKAZ ODLEGŁOŚCI LINII ENERGETYCZNYCH OD NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

w ramach zadania pn.:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 370250W W MIEJSCOWOŚCI MOCHOWO GMINA MOCHOWO POWIAT SIERPECKI

LP	PIKIETAŻ (km)	Rodzaj linii	Wysokość skrajni dla drogi klasy L	Odległość linii elektroenergetycznej od nawierzchni drogi (m)	
				istniejąca	po przebudowie
1	0+263,41	SN 15kV	4,5	9,60	9,40
2	0+897,59	nN 0,4kV	4,5	6,90	6,70
3	0+985,42	SN 15kV	4,5	8,56	8,40

Pomiary wykonywano w dniu 15 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z PN-E-05100-1:1998 minimalna odległość pionowa przewodów linii elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV od powierzchni drogi wynosi 6,0 m.

Zgodnie z EN 50341-1:2012 minimalna odległość pionowa przewodów linii elektroenergetycznej SN od nawierzchni drogi wynosi 6,6 m.