

GMINA MOCHOWO

Mochowo, ul. Sierpecka 2

09 - 214 Mochowo

(3)

Mochowo, dnia 08.03.2021 r.

RGK.271.29.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem

4 kotłów gazowych na gaz płynny LPG, 10 kotłów gazowych na gaz ziemny, 7 kotłów na pellet,
7 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego
pt. „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych,
termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Gmina Mochowo, informuje o unieważnieniu postępowania na **dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem** 4 kotłów gazowych na gaz płynny LPG, 10 kotłów gazowych na gaz ziemny, 7 kotłów na pellet, 7 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt. „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo”.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty, które podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 jako oferty, których treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W ofercie nr 1 złożonej przez ANTINUS Sp. z o.o. ze Skierniewic, ul. Sobieskiego 39 – stwierdzono niezgodność oferty z wymaganiami Programu funkcjonalno – użytkowego str. 34 – minimalna pojemność zasobnika/podgrzewacza wynosi 95l. Zaproponowany przez Wykonawcę gazowy kocioł kondensacyjny wiszący z wbudowanym zasobnikiem EcoCondens Integra II Plus charakteryzuje się wbudowanym zasobnikiem o pojemności 48l co oznacza, że nie spełnia wskazanych przez Zamawiającego wymagań.

Tym samym oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W ofercie nr 2 złożonej przez BIOS Sp. z o.o. z Płocka, ul. Lokalna 31 – stwierdzono niezgodności oferty z niezgodność oferty z wymaganiami Programu funkcjonalno – użytkowego str. 28

Pojemność wodna kotła: Kocioł 12 kW: 51l – wymagane w PFU: 70l

Kocioł 16 kW: 57l – wymagane w PFU: 70l

Kocioł 20 kW: 64l – wymagane w PFU: 85l

Pojemność zbiornika paliwa – we wszystkich wariantach mocy wymagany jest zasobnik paliwa min. 290l – oferowane kotły posiadają zasobnik o przybliżonej pojemności 195l.

*Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020*

Przesłana dokumentacja dla przedstawionych w ofercie kotłów gazowych Ilea solo 20, Ilea Solo 12, HeatMaster oraz Kompakt HRE Eco 30 Solo, nie wskazuje wszystkich wymaganych danych – brakuje informacji o pojemności naczynia wzbiorczego. Ponadto, przedstawione kotły Ilea 12 Solo charakteryzują się poziomem sprawności kotłów uzyskiwanych przy obciążeniu 30% mocy znamionowej przy temperaturze wody powrotnej 30% na poziomie 97,9%, zaś Ilea 20 Solo mają ten wskaźnik określony na poziomie 97,3% – wymagane w PFU: wskaźnika min. na poziomie 108%. Oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W konsekwencji, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu.

WÓJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski