



RGK.271.6.2022

INFORMACJA

Dotyczy postępowania pn. „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gm. Mochowo”

Zamawiający, Gmina Mochowo, informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Prosimy o usunięcie z dokumentacji projektowej oraz STWIOR zapisów nakładających na Wykonawcę obowiązek załączenia do oferty, w przypadku zastosowania urządzeń równoważnych, obliczeń części technologicznej stacji, rysunków technicznych w skali rzut z góry, boku, przodu tyłu i od dołu, krzywej przesiewu złóż wykonaną przez upoważnioną do tego typu badań jednostkę badawczą, graficzny schemat płukania filtrów oraz instalacji sterującej oraz zgodny autora dokumentacji projektowej na zmianę urządzeń.

Równoważność urządzeń oznacza, że spełniają one wszystkie parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe w stosunku do urządzeń projektowych – brak więc uzasadnienia dla żądania dodatkowych obliczeń, schematów technicznych, itd. Zwracamy uwagę, że zapis wymuszający konieczność uzyskania zgody autora dokumentacji projektowej na zmianę urządzeń przed złożeniem oferty Zamawiającemu i załączenie jej do oferty, narusza art. 16 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ bezpodstawnie uzależnia złożenie prawidłowej oferty (nie podlegającej odrzuceniu) od zgody projektanta i może eliminować z postępowania Wykonawców, którzy nie są w stanie uzyskać stosownej akceptacji zmian w dokumentacji.

Autor dokumentacji projektowej, który zamieścił w/w zapisy nie jest stroną przedmiotowego postępowania przetargowego, natomiast uprawnionym do formułowania żądań w zakresie załączenia przez Wykonawców do oferty przetargowej dokumentów jest wyłącznie Zamawiający. Zamawiający w SWZ nie wskazał konkretnych dokumentów potwierdzających równoważność, zaznaczył, że to na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”, zatem Wykonawca może to uczynić dowolnymi środkami dowodowymi, np. załączając listę urządzeń równoważnych lub karty katalogowe, deklaracje zgodności i atesty higieniczne, dlatego wnosimy jak na wstępie o usunięcie wskazanych zapisów.

Odpowiedź: W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych, Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty obliczeń części technologicznej stacji, rysunków technicznych w skali rzut z góry, boku, przodu tyłu i od dołu, krzywej przesiewu złóż wykonanej przez upoważnioną do tego typu badań jednostkę badawczą, graficznego schematu płukania filtrów oraz instalacji sterującej oraz zgody autora dokumentacji projektowej na zmianę urządzeń. Równoważność urządzeń oznacza, że spełniają one wszystkie parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe w stosunku do urządzeń projektowych.

W celu dokonania oceny technicznej oferty oraz proponowanej technologii zastosowane urządzenia technologiczne powinny być wykazane w zestawieniu tabelarycznym (wzór tabeli do oceny technicznej oferty produktów kluczowych do ewentualnego wykorzystania) dołączonym do oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertów w celu dokonania oceny technicznej oferty.

Zestawy technologiczne tj. aeracji , filtracji i hydroforowy muszą posiadać aktualny atest PZH na kompletne urządzenie. Atesty PZH na kompletne urządzenia muszą być dołączone do oferty. Nie dopuszcza się stosowania atestów PZH na poszczególne podzespoły zestawów technologicznych w zamian atestu na kompletne urządzenie.

Pytanie 2: Prosimy o wskazanie parametrów równoważności, którymi będzie kierował się Zamawiający kwalifikując urządzenia jako równoważne lub o dopuszczenie udowodnienia równoważności na etapie realizacji zamówienia.

Zgodnie z obowiązującą wykładnią przepisów Pzp, brak wskazania przynajmniej minimalnych parametrów (z przedziałem tolerancji „±”) do oceny technicznej równoważności urządzeń wyklucza możliwość zweryfikowania oferty, tym samym niemożliwe staje się również porównanie ofert Wykonawców.

Zamawiający, dopuszczając równoważność produktów, winien sprecyzować zakres minimalnych parametrów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w SWZ. Wymogi co do równoważności produktów winny być podane w sposób przejrzysty i jasny, tak, aby z jednej strony Zamawiający mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestię równoważności zaoferowanych produktów, z drugiej zaś strony, aby Wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu przetargowym mieli jasność co do oczekiwań Zamawiającego w zakresie właściwości istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia. Precyzyjne określenie wymogów co do równoważności produktów pozwala prawidłowo ocenić i porównać złożone oferty.

Odpowiedź: Parametry równoważności:

- dla aeratorów: średnica, wysokość płaszcza, klasa korozyjności równa C5;
- dla filtrów: średnica, wysokość płaszcza, klasa korozyjności równa C5;
- dla sprężarek: Q, H, N (kolejno- wydajność, ciśnienie /wys. podnoszenia/, moc silnika), wielkość zbiornika;
- dla pompy płuczającej: Q, H, N;
- dla zestawu hydroforowego: Q, H, N;
- dla dmuchawy: Q, H, N.

Zaproponowane urządzenia równoważne nie mogą posiadać parametrów gorszych niż urządzenia przewidziane dokumentacją projektową.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

.....
Kierownik zamawiającego
lub osoba upoważniona do podejmowania
czynności w jego imieniu