LP.	OZNACZENIA	NAZWA KSZTAŁTKI, MATERIAŁ	ŚREDNICA	JEDN.	ILOŚĆ	UWAGI
1.		TRÓJNIK KOŁNIERZOWY "T" ŻELIWO	ø150/150 ø150/100 ø100/100 ø100/80 ø80/80	SZT.	. . 3 1 .	
2.		ZASUWA KOŁNIERZOWA NR KATALOGOWY 002 ŻELIWO	ø150 ø100 ø80	SZT.	. 4 3	
3.		KRÓCIEC JEDNO-KOŁN. PRZEJŚCIOWY ŻELIWO "F-W"	ø150 ø100 ø80	SZT.	. 13 .	
4.		KRÓCIEC DWU-KOŁN. ŻELIWO "F-F"	ø80 ø100	SZT.	6 .	
5.		HYDRANT P-POŻ. NADZIEMNY DN80 nr kat. 8005	ø80 ø100	SZT.	2 .	
6.		KOLANO STOPOWE KOŁN. "N" ŻELIWO	ø80 ø100	SZT.	2 .	
7.		ZŁĄCZKA DWUKIELICHOWA PVC "MM-W"	ø160 ø110 ø90	SZT.	. 5 .	
8.	11°	ŁUK JEDNOKIELICHOWY PVC "MQ-W"	ø160 ø110 ø90	SZT.	. 4 .	
9.	22°	ŁUK JEDNOKIELICHOWY PVC "MQ-W"	ø160 ø110 ø90	SZT.	. 2 .	
10.	30°	ŁUK JEDNOKIELICHOWY PVC "MQ-W"	ø160 ø110 ø90	SZT.	. . .	
11.	45°	ŁUK JEDNOKIELICHOWY PVC "MQ-W"	ø160 ø110 ø90	SZT.	. . .	
12.	60°	ŁUK JEDNOKIELICHOWY PVC "MQ-W"	ø160 ø110 ø90	SZT.	. 1 .	
13.	90°	ŁUK JEDNOKIELICHOWY PVC "MQ-W"	ø160 ø110 ø90	SZT.	. 6 .	
14.		ZWĘŻKA DWUKOŁN. ŻELIWO "FFR"	ø100/80	SZT.	2	
15.		KOŁNIERZ ŚLEPY	ø150 ø100 ø80	SZT.	. . .	
16.		OPASKA WODOCIĄGOWA (NR 5310 firmy HAWLE) Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM, OBUDOWĄ I SKRZYNKĄ	110/63	SZT.	.	
17.		ZAŚLEPKA prod. WAVIN	63 50	SZT.	. .	



ø	NR WĘZŁA
110/90	1,

1 – Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej ø110 PVC
HP (DN80) – węzeł nr HP Hydrant przełożony



ø	NR WĘZŁA
110	2,



ø	NR WĘZŁA
110	3,



ø	NR WĘZŁA
110	4,



ø	NR WĘZŁA
110	5, 10,



ø	NR WĘZŁA
110	6, 11, 15,



ø	NR WĘZŁA
110/90	7,

HP1 (DN80) – węzeł nr 7



ø	NR WĘZŁA
110/110	8,

8 – Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej ø110 PVC



ø	NR WĘZŁA
110	9,



ø	NR WĘZŁA
110	12,



ø	NR WĘZŁA
110/90	13,

HP2 (DN80) – węzeł nr 13



ø	NR WĘZŁA
110/110	14,

14 – Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej ø110 PVC



ø	NR WĘZŁA
110	16,



ø	NR WĘZŁA
110/110	17,

17 – Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej ø110 PVC – SPINKA

Nazwa rysunku	SCHEMAT UZBROJENIA WĘZŁÓW .		Nr rys. 5
Projekt	P.B. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY MOCHOWO.		Skala -
Temat	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY MOCHOWO.		
Wykonawca	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Anna Liszewska upr proj. nr MAZ/0332/PWOS/04 specjalność: instalacyjna	09. 2021 r.	
Sprawdzający	mgr inż. Iwona Gdowska upr proj. 10/92, 18/93 specjalność: instalacyjno-inżynieryjna	09. 2021 r.	