



RGK.271.18.2022

INFORMACJA

Dotyczy postępowania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 370220W (ul. Brzozowa) w m. Bożewo”

Zamawiający, Gmina Mochowo, informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), dalej „PZP” Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót przebudowę drogi należy wykonać na odcinku 650 mb. Dokumentacja projektowa obejmuje odcinek o długości 704 mb. Prosimy o odpowiedź, jakiej długości i w jakim kilometrażu należy przebudować w/w drogę?

Odpowiedź: Długość drogi do przebudowy wynosi 650 mb w kilometrażu od 0+000 km do 0+650 km.

Pytanie 2: Zgodnie z SWZ rozdział II pkt 1 oraz dokumentacją techniczną – opis techniczny pkt 2 zakres robót obejmuje ścieżkę poboczy. Brak tej pozycji z zamieszczonym przedmiarem robót. Prosimy o odpowiedź, czy ścieżkę poboczy wchodzi w zakres niniejszego postępowania?

Odpowiedź: Ścieżkę poboczy wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Ścieżkę poboczy skalkulowane jest w pozycji 2.1 przedmiaru obejmującego powierzchnię jezdni i poboczy

Pytanie 3: W przypadku konieczności wykonania ścieżki poboczy prosimy o podanie powierzchni poboczy do ścieżki oraz grubości ścieżki.

Odpowiedź: Ścieżkę poboczy wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Ścieżkę poboczy skalkulowane jest w pozycji 2.1 przedmiaru obejmującego powierzchnię jezdni i poboczy

Pytanie 4: Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej – opis techniczny pkt 3.3 oraz pkt 4.2 istniejąca nawierzchnia tłuczniowa ma pozostać jako podbudowa. Jednocześnie w pkt 2 dokumentacji technicznej, w zamieszczonym przedmiarze robót oraz w SWZ Rozdział II pkt 1 przewidziano korytowanie na głębokości 10 cm. Wykonanie koryta spowoduje usunięcie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, która miała być wykorzystana jako podbudowa. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga wykonania koryta i usunięcia istniejącego tłucznia?

Odpowiedź: Należy dokonać profilowania istniejącej nawierzchni a koryta wykonać jedynie poza istniejącą nawierzchnią tłuczniową i pod poboczami oraz zjazdami. W załączeniu zaktualizowany przedmiar.

Pytanie 5: W związku z brakiem dokumentacji geotechnicznej istniejącego podłoża na w/w drodze przeznaczonej do przebudowy, gwarantującej odpowiednie rozpoznanie geotechniczne w/w podłoża prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że na w/w odcinku drogi objętej niniejszym postępowaniem istniejące podłoże przewidziane do profilowania i zagęszczenia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni posiada odpowiednią nośność, i że nie zachodzi konieczność wymiany gruntów lub wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac mających na celu wzmocnienie w/w podłoża, a jeżeli Zamawiający jest w posiadaniu odpowiednich dokumentacji geotechnicznych to prosimy również o ich załączenie.

Odpowiedź: Należy dokonać profilowania istniejącej nawierzchni a koryta wykonać jedynie poza istniejącą nawierzchnią tłuczniową i pod poboczami oraz zjazdami. W załączeniu zaktualizowany przedmiar.

Pytanie 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualne zastąpienie destruktu betonowego tłucznie kamiennym 0-31,5?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7: Prosimy o zamieszczenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

Odpowiedź: STWiOR w załączeniu.

Wobec powyższego, mając na uwadze zasadę przejrzystości prowadzonego postępowania oraz równy dostęp potencjalnych Wykonawców do informacji, jak również umożliwienie potencjalnym Wykonawcom, jak najlepsze przygotowanie ofert Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert w sposób następujący:

Nowy termin składania ofert ustala się **do dnia: 06.09.2022 r. do godz. 11:00**

Nowy termin otwarcia ofert ustala się **na dzień: 06.09.2022 r. na godz. 11:30**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP dokonuje się modyfikacji treści SWZ, w taki sposób, że wszędzie tam, gdzie w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub innych dokumentach zamówienia jest mowa o terminie składania i otwarcia ofert, należy przyjąć: datę 06.09.2022 r. – nie jak dotychczas 02.09.2022 r.

Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą określony w Rozdziale VIII SWZ w sposób następujący: Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, tj. do dnia 05.10.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (*art. 307 ust. 1 PZP*).

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00310750/01 z dnia 2022-08-18. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy PZP zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, a dokonaną zmianę udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Niniejsze pismo wraz z załącznikami stanowi integralną część SWZ nr RGK.271.18.2022.