



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-537 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów
tel. 023 673 06 30, faks 023 673 06 13

Usługi Projektowe
Tomasz Dudkiewicz
Ul. Wrzosowa 3
09-414 Brudzeń Duży

Wasz znak:

Ciechanów, 29.06.2021 r.

Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.099(1).21

Dot.: wydania warunków technicznych dla zabezpieczenia kolizji z przebudową dróg wewnętrznych osiedlowych: ul. Świerkowa i Stadionowa w m. Mochowo - Parcele

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do wniosku z dnia 21.06.2021r. w sprawie wydania warunków technicznych dla zabezpieczenia kolizji z przebudową dróg wewnętrznych osiedlowych: ul. Świerkowa i Stadionowa w m. Mochowo - Parcele informuję, że planowana inwestycja koliduje z odcinkiem istniejącej sieci gazowej ś/c. W związku z zachowaniem istniejącej niwelety terenu oraz zamierzeniem wykonania nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych z rozbieralnej kostki betonowej wyrażam zgodę na pozostawienie sieci gazowej w dotychczasowej lokalizacji bez konieczności dodatkowego zabezpieczenia przy zastosowaniu poniższych warunków:

- Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać odkrywki w celu zweryfikowania głębokości posadowienia gazociągu i przyłączy gazowych.
- W przypadku obniżenia poziomu niwelety terenu bezpośrednio nad gazociągiem i przyłączami gazowymi należy przebudować wypłycony odcinek sieci z zachowaniem odpowiedniej głębokości posadowienia min. 0,8 m.
- Podczas wykonywania prac ziemnych zachować minimalne przykrycie gruntem rodzimym min. 40 cm ponad wierzchnią warstwę gazociągu i przyłączy gazowych;
- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości odpowiadającej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne należy wykonywać

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Tomasz Dudkiewicz
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
nr ewid. MAZ/0596/RWB/D/18

bez używania sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

- Przy zbliżeniu do sieci gazowej przy lokalizacji chodnika zastosować obniżony krawężnik (wtopiony);
- Zachować minimalną normatywną odległość pomiędzy uzbrojeniem podziemnym wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepisów odrębnych;
- Wykonawca odpowiada za szkody i ich następstwa powstałe w trakcie wykonywania prac w strefie kontrolowanej. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
- Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejścia i wjazdu sprzętem w celu wykonywania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz naprawą, remontami i likwidacją istniejącego gazociągu i przyłączy gazowych;
- Prace wykonać pod nadzorem pracownika Oddziału Zakład Gazowniczy w Warszawie, Gazownia w Płocku, ul. Ignacego Łukasiewicza 19, 09-400 Płock. O terminie wykonania prac powiadomić na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.

Informujemy ponadto, że ważność ww. warunków technicznych upływa w dniu 29.06.2022 r. Po upływie tego terminu należy zwrócić się ponownie o ich prolongatę lub ewentualną aktualizację.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2021 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie z dnia 30 marca 2021 r. informuję, że za w/w uzgodnienie zostanie wystawiona faktura wg cennika usług pozataryfowych. Zostanie ona przesłana w terminie późniejszym w oddzielnej korespondencji.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Pan Paweł Szczepański - Kierownik Gazowni w Płocku

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Tomasz Dudkiewicz
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej drogowej
nr ewid. MAZ/0596/PWBD/18