



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**



Znak sprawy: NHŚ.9051.48.5.2024

Inowrocław, dnia 22 kwietnia 2024 r.
Egz. nr 1

**Burmistrz Janikowa
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo**

**Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za 2023 rok**

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany był przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a także ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne. Jakość wody przeznaczonej do spożycia była oceniana na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Inowrocław, w ramach nadzoru bieżącego są wykonywane przez Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu oraz przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Przedsiębiorstwa zlecają badania wody w ramach kontroli wewnętrznej dowolnym laboratoriom zatwierdzonym przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Monitorowane wodociągi:

1. Wodociąg Wierzejewice,
 - Wodociąg awaryjny Kołodziejewo – zasila wodociąg Wierzejewice.
2. Wodociąg Instytutu Zootechniki, Państwowego Instytutu Badawczego,
Zakładu Doświadczalnego, Kołuda Wielka, 88-160 Janikowo
3. Wodociąg zakładu produkcyjnego Ciech Soda Polska S.A. (Janikosoda)

W 2023 roku w ramach monitoringu jakości wody dokonano analiz próbek wody z następujących wodociągów:

1. Wodociąg Wierzejewice - w marcu i listopadzie w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrano łącznie 2 próbki ze Stacji Uzdatniania Wody w Wierzejewicach oraz 8 próbek z sieci wodociągowej. Woda odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W lipcu odbył się pobór próbek w ramach bieżącej kontroli. Pobrano 1 próbkę ze Stacji Uzdatniania Wody oraz 2 próbki z sieci wodociągowej. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.

Na wyposażeniu Stacji Uzdatniania Wody w Wierzejewicach znajduje się 6 filtrów piaskowo-żwirowych do oczyszczania wody. Do dezynfekcji wody stosuje się podchloryn sodu. W sąsiedztwie SUW znajduje się zbiornik na wodę uzdatnioną.

2. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, 88-160 Janikowo – w styczniu i lutym w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrano łącznie 1 próbkę wody ze Stacji Uzdatniania Wody i 4 próbki z sieci wodociągowej. Jakość wody była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi. W listopadzie pobrano w ramach bieżącej kontroli po jednej próbce ze Stacji Uzdatniania Wody oraz z sieci wodociągu. Nie stwierdzono przekroczeń.

Woda w ww. wodociągu dezynfekowana jest przy pomocy podchlorynu sodu, a na Stacji Uzdatniania Wody znajdują się 3 kolumny odżelaziająco – odmanganiające służące do filtracji wody.

3. Wodociąg zakładu produkcyjnego Ciech Soda Polska S.A. (Janikosoda) – w marcu i październiku w ramach kontroli wewnętrznej pobrano łącznie 2 próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody oraz 2 próbki wody z sieci wodociągowej. Stwierdzono niezgodną z wymogami zawartość manganu (162 µg/l) oraz jonu amonowego (0,57 mg/l). Wydano decyzję administracyjną. Zarządzający wodociągiem wdrożył działania naprawcze, które polegały na wymianie źródeł filtracyjnych i doprowadził wodę do odpowiedniej jakości.

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody znajdują się 3 kolumny odżelaziająco – odmanganiające służące do filtrowania wody oraz chlorownia w której dozowany jest podchloryn sodu.

Podsumowanie

W wodzie pobranej z wodociągów na terenie gminy Janikowo nie stwierdzano zanieczyszczeń mikrobiologicznych. W przypadku przekroczenia wartości parametrów fizykochemicznych, które w zarządzający wodociągiem podjął działania naprawcze polegające na wymianie wyeksploatowanych źródeł filtrów uzdatniających wodę surową.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, iż oceny dotyczące przydatności wody do spożycia przez ludzi udostępniane są jednostkom samorządu terytorialnego w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Inowrocławiu.