



- Uwagi:
1. Ochrona przed dotykiem pośrednim – sanoczynne wyłaczanie
 2. Działania w układzie TN-S
 3. Działania oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefą 2.
 4. W łazienkach wykona miejscowe połączenia wyrównawcze.
 4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tynk

- ⊗ gniazdo wtykowe pojedyncze
- ⊗ oprawa żarowa
- ⊗ wyłącznik jednobiegunowy
- ⊗ wyłącznik schodowy
- ⊗ wyłącznik dwubiegunowy
- ⊗ wentylator EDM 100
- ⊗ oprawa świetłkowa
- ⊗ oprawa świetłkowa z modulem awaryjnym

"DOM-BUD" Suwałki			BRANZA: ELEKTRYCZNA	
OBIĘKT:	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego	STADIUM:	PB	NR RYS.: 3
ADRES:	Brzołino, gm. Stara Biała	RYSDOK:	Rzut piętra.	
	dz. Nr ew. 7			
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
	Wiesław Białta	SUW-46.90	08.2009r	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jan Kondak	SUW-51.93	08.2009r	
INWESTOR:	Powiat Płocki ul. Białska 59 09-400 Płock			