



- Uwagi:
1. Ochrona przed dotykkiem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
 2. Oprawy oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefą 2.
 3. W łazienkach wykona miejscowe połączenia wyrównawcze.
 4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tynk

- ⊗ gniazdo wtykowe pojedyncze
- ⊗ oprawa żarowa
- ⌘ wyłącznik jednobiegunowy
- ⌘ wyłącznik schodowy
- ⌘ wyłącznik dwubiegunowy
- ⌘ wentylator EDM 100
- | oprawa świetłówkowa
- | oprawa świetłówkowa z modulem awaryjnym

"DOM-BUD" Suwałki		BRANŻA: ELEKTRYCZNA		
OBIEKT:	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego	STADIUM: PB	NR RYS.:	
		SKALA: 1:100	4	
ADRES:		Brwiłno, gm. Stara Biała dz. Nr ew. 7	RYSUNEK: Rzut podłazowy.	
PROJEKTANT:	Wiesław Białucha	NR UPR.	DATA	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jan Kondak	SUW-86/90	08.2009r	
INWESTOR:	Powiat Pocki ul. Białska 59 09-400 Pock	SUW-51/93	08.2009r	