



- przewody odprowadzające do uziemienia prowadzić w rurze RL28 w warstwie ocieplenia budynku
- wykonać uziom otokowy
- złącza kontrolne instalować w typowej skłzynie probierczej
- proj. instalację odgromową połączyć z instalacją istniejącą

"DOM-BUD" Suwałki		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
OBIĘKT:	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego	STADIUM: PB	NR RYS.: 5
ADRES:	Brwiłno, gm. Stara Biała dz. Nr ew. 7	RYSUNEK: Rzut dachu.	
PROJEKTANT:	Wiesław Białta	NR UPR.	DATA
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jan Kondak	SUW-86/90	08.2009r
INWESTOR:	Powiat Płocki ul. Biejska 59 09-400 Płock	SUW-51/93	08.2009r