



Uwagi

1. Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
2. Oprawy oświetleniowe w łazienkach montować poza strefą 2.
3. W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze.
4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tynk

- gniazdo wtykowe pojedyncze
- ⊗ oprawa żarowa
- ↗ wyłącznik jednobiegunowy
- ↘ wyłącznik schodowy
- ↖ wyłącznik dwubiegunowy
- ⊙ wentylator EDM 100
- oprawa świetlówkowa
- △— oprawa świetlówkowa z modułem awaryjnym

"DOM-BUD" Suwałki		BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
		STADIUM: PB	NR RYS.:		
OBIEKT:	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego	SKALA: 1:100	1		
ADRES:		RYSUNEK: Rzut piwnicy.			
		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	Wiesław Baluta	SUW-86/90	05.2012r		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jan Kondak	SUW-51/93	05.2012r		
INWESTOR:	Powiat Płocki ul. Bielska 59 09-400 Płock				