



- Uwagi:
1. Ochrona przed dotykem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
 2. Dławy oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefą 2.
 3. W łazienkach wykona miejscowe połączenia wyrównawcze.
 4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tynk

- gniazdo wtykowe pojedyncze
- ⊗ oprawa żarowa
- ∠ wyłącznik jednobiegunowy
- ∠ wyłącznik schodowy
- ∠ wyłącznik dwubiegunowy
- ⊙ wentylator EDM 100
- oprawa świetłkowa
- oprawa świetłkowa z modułem awaryjnym

"DOM-BUD" Suwałki		BRANŻA: ELEKTRYCZNA		
OBIEKT:	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego	STADIUM: PB	NR RYS.: 1	
		SKALA: 1:100		
ADRES:	Brwiłno, gm. Stara Biała dz. Nr ew. 7	RYSUNEK: Rzut piwnicy.		
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO Wiesław Baluta	NR UPR. SUW-86/90	DATA 08.2009r	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jan Kondak	SUW-51/93	08.2009r	
INWESTOR:	Powiat Płocki ul. Biełska 59 09-400 Płock			