



zasilanie z RGN

do R1 i R2

na piętro

do piwnicy

do piwnicy

z piwnicy

włączyc w istn. obwody zasilania z T-13

- Uwagi:
1. Ochrona przed dotykiem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
 2. Doprawy oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefą 2.
 3. W łazienkach wykona miejscowe połączenia wyrównawcze.
 4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tynk

- t gniazdo wtykowe pojedyncze
- ⊗ oprawa żarowa
 - ⌚ wyłącznik jednobiegunowy
 - ⌚ wyłącznik schodowy
 - ⌚ wyłącznik dwubiegunowy
 - ⊙ wentylator EDM 100
 - oprawa świetłówkowa
 - oprawa świetłówkowa z modułem awaryjnym

"DOM-BUD" Suwałki		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
OBIĘKT:	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego	STADIUM: PB	NR RYS.: 2
ADRES:	Brwiłno, gm. Stara Biała dz. Nr ew. 7	RYSUNEK: Rzut partent.	
PROJEKTANT:	Wiesław Batura	NR UPR.	DATA
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jan Kondak	SUW-86/90	08.2009r
INWESTOR:	Powiat Pocki ul. Białka 59 09-400 Pock	SUW-51/93	08.2009r