



Wykonawcy - WSZYSCY

Numer sprawy: ZDP.T.2930/2/2013

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników przy drogach powiatowych”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 późn. zm.), informuję, że Wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W odpowiedzi na złożone zapytania, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy projektowane chodniki należy zaprojektować w istniejącym pasie drogowym? Czy też Zamawiający przewiduje konieczność wykupu działek sąsiednich?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje na etapie projektowania wykupu gruntów sąsiednich. Na ile to możliwe należy lokalizować chodnik w istniejącym pasie drogowym. Zgodnie z pkt 3.3 ppkt c) SIWZ oraz § 2 pkt 1 projektu umowy stanowiącej Rozdział III SIWZ Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego zgody właścicieli działek ewentualnie zajętych pod budowę chodników na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Pytanie 2: Czy w ramach oferty należy wycenić koszt podziałów nieruchomości pod przyszły projektowany pas drogowy czy też będzie to przedmiotem odrębnego zlecenia?

Odpowiedź: W ramach zamówienia nie należy wyceniać kosztów podziałów nieruchomości pod przyszły pas drogowy. Zamawiający przewiduje wykonanie dokumentacji w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 3: Czy i na które przedmiotowe odcinki dostępny jest MPZT? Czy też należy uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Odpowiedź: Według informacji pozyskanych w Gminach informuję jak niżej:

1. dla zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – Sobowo – dr. woj. nr 562 w miejscowości Brudzeń Duży o długości 0,6 km” jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2. dla zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie - Ciachcin w miejscowości Ciachcin o długości 0,67 km” jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
3. dla zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymysle Polskie w miejscowości Gąbin wzdłuż Alei Jana Pawła II o długości 0,7 km” jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
4. dla zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2953W Mała Wieś - Główczyn w miejscowości Mała Wieś między Urzędem Gminy a cmentarzem o długości 1,4 km” brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie 4: Proszę o podanie jakie uzbrojenie znajduje się w pasie drogowym oraz podanie orientacyjnych ilości do przebudowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada informacji jakie uzbrojenie znajduje się w pasie drogowym. Wykonawca na etapie projektowania stwierdzi jakie występuje uzbrojenie i określi właściwe ilości do przebudowy i na tej podstawie przygotuje projekty budowlane w zakresie usunięcia wszelkich kolizji z istniejącymi urządzeniami i obiektami.

Pytanie 5: Proszę o wyjaśnienie odnośnie pkt 3.2 SIWZ. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „uporządkować gospodarkę wodami opadowymi”?

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem „uporządkować gospodarkę wodami opadowymi” rozumie zaprojektowanie urządzeń do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego w związku z budową chodników.

Pytanie 6: Proszę o określenie rodzaju odwodnienia chodników. Czy ma to być odwodnienie powierzchniowe do rowów drogowych? Czy też należy przewidzieć zaprojektowanie kanalizacji deszczowej? Jeśli tak to proszę o podanie możliwych odbiorników wód deszczowych oraz ich odległości od drogi/chodników.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przewidzieć do zaprojektowania urządzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego.

Pytanie 7: Proszę o wyjaśnienie odnośnie pkt 3.2 SIWZ. Proszę o podanie podstawy prawnej dla uzyskania „mapy zasadniczej w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywanych robót budowlanych”! Zgodnie z Prawem Budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie projekty należy wykonywać na mapach do celów projektowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), wymagane są aktualne mapy do celów projektowych natomiast w przypadku zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie dróg wymagane będą mapy niezbędne do dokonania zgłoszenia w organie administracji architektoniczno – budowlanej.

Pytanie 8: Proszę o wyjaśnienie odnośnie §10 pkt 2 b) Umowy, który brzmi następująco: *nadzór autorski będzie pełniony w formie regularnych pobyków wykonawcy lub osób przez niego wskazanych i upoważnionych na budowie inwestycji*. Proszę o podanie regularności pobyków na budowie. Czy ma to być pobyt stały? Proszę o podanie również ilu i jakiej specjalności projektantów Zamawiający wymaga w ramach pełnienia nadzoru autorskiego.

Odpowiedź: Zamawiający określił w § 10 pkt 1 i pkt 2 umowy stanowiącej Rozdział III SIWZ w jakim zakresie przewidziany nadzór autorski i kiedy przewidziany jest pobyt Wykonawcy w ramach pełnionego nadzoru autorskiego. Przez użycie słów „regularne pobyty” Zamawiający rozumie pełnienie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę w takim zakresie jaki będzie

niezbędny do wykonania robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

Zgodnie z pkt 5.1 SIWZ Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

- a) projektant w branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności drogowej
- b) projektant w branży sanitarnej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zamawiający oczekuje, iż w ramach pełnienia nadzoru autorskiego będą to ww. osoby.


DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Pionku
mgr inż. Marcin Błaszczyk

