

**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Płocku
Inspektorat w Gostyninie**

09-500 Gostynin, ul Ziejkowa 4a
www.warszawa.wzmiuw.gov.pl

tel.(024) 235.34.92 fax. (024) 235.34.92
e-mail: inspektoratgos@op.pl

Gostynin, dnia 04.11.2011 r.

IP/G0-4105-U/ 637 /2011

**Zakład Usługowy OPA-PROJEKT
Mariusz Opasiński
Ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin**

Dotyczy : uzgodnienia projektu przebudowy ulicy Trakt Kamiński w Gąbinie


Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku Inspektorat w Gostyninie w odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2011 r. informuje, że ulica Trakt Kamiński przebiega w znacznej części przez tereny zmeliorowane siecią rurowymi drenarskich (orientacyjne miejsca usytuowania rurowych drenarskich wniesiono kolorem niebieskim na załączone mapy w skali 1:500 z podaniem średnic, oraz kierunku spływu zbieranej wody- zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu WZMiUW Inspektorat Gostynin). Droga koliduje również z rzeką Gąbinianką w km rzeki 12+280.

W związku z powyższym uzgadniamy przebudowę ulicy na następujących warunkach:

1. Po trasie drogi znajdują się dwa rurowe drenarskie Ø 7,5 cm usytuowane na głębokości ca 1,0 m. W miejscu skrzyżowania drogi z rurowym drenem w km drogi 0+668 dno rowu drogowego umocnić płytami betonowymi. W miejscach zbliżeń do rurowych drenarskich roboty ziemne należy prowadzić ręcznie.
2. Na odprowadzenie ścieków opadowych z terenu drogi do rzeki Gąbinianki zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 1 Prawa wodnego należy uzyskać pozwolenie wodno prawne na podstawie opracowanego operatu wodno- prawnego we właściwym miejscowo Starostwie Powiatowym. Operat winien obejmować ilość odprowadzanych oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu drogi. W opracowaniu należy wskazać projektowane umocnienia dna i skarp cieku oraz dokonać wyliczenia powierzchni czasowego i stałego zajęcia gruntu pod wodami płynącymi rzeki Gąbinianki zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019). Ponadto na podstawie art. 128 ust 2 pkt 4 ww. ustawy należy uwzględnić udział w kosztach utrzymania wód, stosownie do wzrostu kosztów w wyniku realizacji pozwolenia.
3. Roboty ziemne w sąsiedztwie rzeki należy prowadzić w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie koryta cieku oraz zapewnienie jego drożności.

W załączeniu :

- Plany sytuacyjne wysokościowe 1: 500 - 2 egz

KIEROWNIK INSPEKTORATU
w Gostyninie

mgr inż. Andrzej Glinka