

ZDP.T.2931/1-3/2014

Płock, dnia 12 lutego 2014 roku

Wykonawcy - WSZYSCY

Numer sprawy: ZDP.T.2931/1/2014

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: **Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zagoty - Bonisław na odcinku od km 10+002,30 do km 13+328,96.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.), informuję, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W odpowiedzi na złożone zapytania, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Zgodnie z opisem zawartym w ST należy wykonać warstwę wiążącą o grubości 14 cm z mieszanki AC16W, AC22W, technologiczne grubości warstw wynoszą:


dla AC16W 5-10cm

dla AC22W 7-10 cm.

W związku z tym czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej dwuwarstwowo, jeśli tak to w której pozycji formularza kosztorysu ofertowego umieścić koszt dodatkowego skropienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej dwuwarstwowo zgodnie z technologią wbudowywania mieszanki mineralno – asfaltowej.

Koszt dodatkowego skropienia należy uwzględnić w pozycji 19 Przedmiaru robót „Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm”.


DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku
mgr inż. Marcin Błaszczyk