

ZDP.T.2931/8-2/2014

Płock, dnia 13 sierpnia 2014 roku

## Wykonawcy – WSZYSCY

Numer sprawy: ZDP.T.2931/8/2014

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: **Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zagoty - Bonisław wraz z dojazdami.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.), informuję, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W odpowiedzi na złożone zapytania, udzielamy następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę technologii posadowienia obiektu na technologię alternatywną (pale prefabrykowane)?

**Odpowiedź:** Zamawiający w punkcie 3.7 SIWZ dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza zatem możliwość zmiany technologii posadowienia obiektu na pale prefabrykowane. Warunkiem takiej zmiany jest przedstawienie przez Wykonawcę na etapie realizacji projektu zamiennego dla pali fundamentowych obejmującego obliczenia nośności pali, rysunki zbrojeniowe oraz specyfikacje techniczne do sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiającego i Projektanta. W przypadku akceptacji przedstawionych rozwiązań zmiana taka mogłaby być zakwalifikowana jako nieistotna zmiana do zatwierdzonego Projektu Budowlanego.

**Pytanie 2:** Termin zakończenia robót określono w SIWZ do dnia 19 grudnia 2014 roku., roboty wykończeniowe prawdopodobnie przypadną w miesiącach listopad i grudzień. Czy ze względu na warunki atmosferyczne przypadające w tych miesiącach – opady deszczu i bardzo często o tej porze roku śniegu, Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ze względu na niemożność wykonania robót wykończeniowych nie z winy Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z pkt. 16.1.2 SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych, w szczególności z powodu technologii wykonywania robót określonej umową, normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania robót budowlanych w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

  
**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Płocku  
mgr inż. Marcin Błaszczuk