

Wykonawcy – WSZYSCY

Numer sprawy: ZDP.T.2930/18/2014

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie – Ciachcin

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.), informuję, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W odpowiedzi na złożone zapytania, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zjazdów do posesji nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Odpowiedź: Wykonanie zjazdów nie wchodzi w zakres prac objętych niniejszym postępowaniem.

Pytanie 2: Zgodnie z uzgodnieniem z Orange Polska S.A. nr 32573/TODDRRU/P/2014 z dnia 10.06.2014 r. istniejącą sieć telefoniczną pod projektowaną drogą należy zabezpieczyć rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110 mm. Nie ma tej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o informację, czy ułożenie w/w rur ochronnych wchodzi w zakres niniejszego postępowania. W przypadku konieczności ułożenia rur dwudzielnych prosimy o podanie ich długości.

Odpowiedź: Istniejąca sieć telefoniczna pod projektowaną drogą (przejście poprzeczne) znajduje się poza odcinkiem drogi powiatowej nr 2910W objętym niniejszym postępowaniem, dlatego też w przedmiarze robót nie uwzględniono pozycji dotyczącej montażu rury osłonowej na sieci.



DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku
mgr inż. Marcin Błaszczyk