

DLA PODMIOTU PRZEWIDUJĄCEGO ODBIÓR PALIWA GAZOWEGO W ILOŚCI POWYŻEJ 10 m³/h GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOŚCI ETANOWEGO GRUPY E (zwane dalej Warunkami przyłączenia)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.01.2014 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi określa następujące warunki przyłączenia:

I. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Typ obiektu: budynek szkoły

Lokalizacja: gm. Gąbin, ul. Staszica 1

II. Rodzaj odbiorników paliwa gazowego:

L.p.	Rodzaj odbiornika	Pobór gazu na odbiornik [m ³ /h]	Ilość [szt.]
1	Kuchnia gazowa	1,00	1
2	Kocioł gazowy dwufunkcyjny	35,00	1
3	Kocioł gazowy dwufunkcyjny	40,00	1

III. Punkty poboru paliwa gazowego, roczny pobór paliwa gazowego:

L.p.	Status	Pobór paliwa gazowego [m ³ /rok]	Opis punktu poboru paliwa gazowego
1	projektowany	100 000	Zespół gazowy redukcji-no-pomiarowy na przyłączy

IV. Ciśnienie paliwa gazowego:

- w sieci dystrybucyjnej 10-50 kPa,
 - w punkcie dostarczenia i odbioru 5-2,5 kPa.
- V. Przewidywany termin przyłączenia do sieci gazowej uzależniony jest od możliwości finansowych i wykonawczych Przedsiębiorstwa Gazownictwa. Termin ustalony w dniu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Aktualnie nie jest on dłuższy niż 36 m-cy od daty zawarcia umowy o przyłączenie. Po upływie 30 dni od daty wydania Warunków przyłączenia, aktualny przewidywany termin przyłączenia określony powyżej, może ulec zmianie.

VI. Miejsce podłączenia do sieci gazowej:

L.p.	Rodzaj obiektu	Ciśnienie bazowe	Materiał	Średnica [mm]	Lokalizacja
1	gazociąg	średnie	PE	63	Gąbin ul. Wojska Polskiego

VII. Zakres prac budowlanych niezbędnych do zrealizowania przyłączenia obiektu do sieci gazowej obejmuje wykonanie następujących elementów sieci gazowej:

L.p.	Ciśnienie	Materiał	Średnica [mm]	Długość ok. [m]	Lokalizacja
1	średnie	PE	63	28	Gąbin ul. Wojska Polskiego
2	średnie	PE	63	61	Gąbin ul. Dębowa
3	średnie	PE	63	350	Gąbin ul. Brzozowa
4	średnie	PE	63	38	Gąbin ul. Sosnowa
5	średnie	PE	63	138	Gąbin ul. Rogatki Gostynińskie

L.p.	Ciśnienie	Materiał	Średnica [mm]	Długość ok. [m]	Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Uwagi
1	średnie	PE	40	5	76,0	do linii granicy własności.

Doboru rur, z których mają zostać zbudowane gazociągi dystrybucyjne i przyłącza gazowe, powinien dokonać projektant na podstawie załączeń do doboru rur z PE w sieci gazowej Przedsiębiorstwa Gazownictwa (pismo nr DMT/DJ/65/2010 z dnia 08.02.2010 udostępnione na stronie internetowej: www.psgaz.pl), przy uwzględnieniu aspektów dotyczących optymalizacji kosztów budowy oraz bezpieczeństwa eksploatacji.

3. Pozostałe elementy:

L.p.	Rodzaj elementu	Uwagi
1	zespół gazowy redukcji-no-pomiarowy powyżej 60 m ³ /h	
2	instalacja gazowa	

VIII. Miejsce rozgraniczenia własności i instalacji gazowej Przedsiębiorstwa Gazownictwa i instalacji gazowej Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie stanowić będzie: linia oddzielająca dopływ paliwa gazowego usytuowana na przyłączy gazowym przed zespołem gazowym redukcji-no-pomiarowym i przyłączy.

IX. Wymagania dotyczące pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

1. Miejsce usytuowania gazomierza: zespół gazowy redukcji-no-pomiarowy na przyłączy w szafce gazowej w linii ogrodzenia.

2. Rodzaj wielkości (v):

c) zapewnieniu miejsca na urządzenia, o których mowa w rozdziale IX, zgodnie z wymogami Przedsiębiorstwa gazowniczego określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia i obowiązującymi przepisami.

3. Projektowanie, budowę i użytkowanie sieci gazowej na terenie działania Przedsiębiorstwa gazowniczego należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane i Ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi, a także zasadami wiedzy technicznej. Zalecane jest stosowanie w tym zakresie procedur i instrukcji technicznych Systemu Zarządzania Jakością obowiązujących w Przedsiębiorstwie gazowniczym, w tym dotyczących:

a) sieci gazowych stalowych i z tworzyw sztucznych,

b) kwalifikacji wyrobów,

c) kwalifikacji dostawców usług.

4. Podmiot ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę instalacji gazowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz uzgodnienia z Przedsiębiorstwem gazowniczym wielkości i lokalizacji urządzeń, o których mowa w rozdziale IX w przypadku, gdy punkt gazowy/zespół gazowy na przyłączu/stacja gazowa są przez niego budowane.

5. Podmiot ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest do wybudowania instalacji gazowej zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz do zapewnienia jej prawidłowego użytkowania, a w szczególności użytkowania odcinka ziemnego instalacji gazowej, który podlega przepisom dla sieci gazowych.

XIII. Uwagi:

1. Niniejsze warunki przyłączenia ważne są do dnia 30.01.2015. Zawarcie z Przedsiębiorstwem gazowniczym umowy o przyłączenie do sieci gazowej przedłuża ważność warunków przyłączenia do dnia zrealizowania inwestycji przyłączeniowej.

2. Z dniem zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej dla Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie zostaje zarezerwowana przepustowość w obszarze dystrybucyjnym, w ilości zgodnej z parametrami określonymi w niniejszych Warunkach.

3. Jeżeli Podmiot ubiegający się o przyłączenie, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania warunków przyłączenia nie wystąpi do Przedsiębiorstwa gazowniczego z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie, a zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywanego się terytorialnie w całości lub części, Przedsiębiorstwo gazownicze zawiera umowy o przyłączenie z uwzględnieniem kolejności wpływu kompletnych wniosków o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej z uwzględnieniem przepustowości w systemie dystrybucyjnym. W szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego.

4. W sytuacji, gdy w wyniku zawarcia pomiędzy Przedsiębiorstwem gazowniczym i innymi Klientami Umów o przyłączenie, utraczone zostaną techniczne możliwości dostarczania paliwa gazowego, Przedsiębiorstwo gazownicze może odmówić zawarcia Umowy o przyłączenie na podstawie niniejszych Warunków przyłączenia. Nie wyklucza to jednak możliwości określenia przez Przedsiębiorstwo gazownicze, na wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, nowych warunków przyłączenia do sieci gazowej i zawarcia na ich podstawie umowy o przyłączenie.

5. Wpływ na czas realizacji przyłączenia mają w szczególności:

- niezależnie od Przedsiębiorstwa gazowniczego opóźnienia w uzyskaniu zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i eksploatacyjne do nieruchomości, po których przebiegać będzie trasa sieci gazowej;
- siła wyższa.

6. Punkt(y) wejścia do dystrybucyjnego systemu gazowego Przedsiębiorstwa gazowniczego będący(e) bazą do zasilania przyłączanego obiektu: Leśniewice

Opracował(a): Magdalena Nawrotek

KIEROWNIK
Sektora Rozwoju
i Przyłączania Klienta Biznesowego

Piotr Morawski

KIEROWNIK
Działu Rozwoju i Inwestycji
Toriata Drobik
Przedsiębiorstwo gazownicze

.....
Potwierdzenie odbioru: data i czytelny podpis