

OR-II.272.20.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający zaprasza do złożenia oferty **na zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku przy ulicy Bielskiej 59.**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu

- projekt wykonawczy - 3 egz.

Projekt wykonawczy powinien zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi niniejszego przedsięwzięcia. **Projekt musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej.**

Dokumentacja wymieniona powyżej musi zostać przedstawiona i zaakceptowana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych.

1.2. Inne uwarunkowania

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie prowadzonych prac w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzegać przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu prac uporządkować teren.

Wykonawca powinien uwzględnić szczególne warunki dotyczące godzin pracy, przy wykonywaniu prac szczególnie uciążliwych, które powinny być wykonywane w godzinach 15:00- 22.00 oraz w soboty.

Przed złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, lokalizacją i zakresem wykonywanych robót.

1.3. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

Awaryjne oświetlenie zapasowe umożliwiające bezpieczne opuszczenie budynku w sytuacjach awaryjnych powinno być zainstalowane we wszystkich ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych. Funkcje oświetlenia awaryjnego musi pełnić oświetlenie dedykowane. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego nie może być krótszy niż jedna godzina.

Wykonawca musi w ramach podpisanej umowy umieścić znaki ewakuacyjne na lampach.

Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia znaków poprzez piktogramy.

Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny:

- być umieszczane, co najmniej 2,0 m nad poziomem posadzki;
- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,
- w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,

- w pobliżu każdej zmiany poziomu,
- obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,
- przy każdej zmianie kierunku,
- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,
- na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,
- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego,
- zabezpieczać przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej,
- posiadać możliwość samo testowania
- wszystkie oprawy muszą być typy LED.

1.4. Przewody i instalacja.

Przewody elektryczne mogą być wykonane, jako natynkowe lub w przypadku przewodów oświetlenia awaryjnego mieszczącego się w pomieszczeniach komunikacji ogólnej – w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Okablowanie znajdujące się w obrębie dróg ewakuacyjnych nie powinno być zlokalizowane w zasięgu ręki lub powinno być zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem mogącym wystąpić w czasie ewakuacji.

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie opracowanej Ekspertyzy Stanu Ochrony Przeciwpożarowej z uwzględnieniem planowanych prac tj. Wewnętrznej sieci hydrantowej.
 2. Zamawiający zastrzega konieczność ustalenia przebiegu tras kablowych oraz lokalizacji skrzynek elektrycznych z Zamawiającym na etapie projektowania.
 3. Zamawiający zastrzega konieczność wykonania pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega iż trasy kablowe tam gdzie jest to możliwe powinny przebiegać w przestrzeni nad sufitem podwieszanym i w korytkach kablowych.
 5. Zamawiający wymaga konieczność stosowania wszystkich opraw typu LED, a tam gdzie są sufity podwieszane lampy powinny być zamontowane na tym suficie jako podtynkowe.
 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie mniejszy niż 36 miesięcy, licząc od daty dokonania odbioru końcowego.
2. Termin wykonania zamówienia: **do 40 dni od daty zawarcia umowy.**
3. Kryterium oceny oferty:
- 4.
- Cena – 100 %Stawka podatku VAT – 23%
5. Sposób przygotowania oferty:
- 1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
 - 2) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

6. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do niniejszej oferty:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) projekt wykonawczy – 3 egz.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć do dnia **25 października 2017 roku**, do godziny 15.00 w Wydziale Organizacji i Nadzoru, pokój nr 218 lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock w zabezpieczonej kopercie opisanej:

nazwa i adres Wykonawcy,
nazwa i adres Zamawiającego,

Oferta na zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku przy ulicy Bielskiej 59.

Pytania dot. przedmiotu zamówienia można kierować na adres m.rygalska@powiat.plock.pl.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

DYREKTOR WYDZIAŁU



.....mgr Monika Mytnik-Talpa.....

podpis kierownika komórki organizacyjnej