



Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

tel.: 24 267 68 39

fax.: 24 267 68 81

www.zdpplock.pl

e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

ZDP.T.2931/1/2018

Płock, dnia 23 kwietnia 2018 roku

Wykonawcy - WSZYSCY

Numer sprawy: ZDP.T.2931/1/2018

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: **Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuję, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W odpowiedzi na złożone zapytania, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, że w zakres wykonania stałej organizacji ruchu wchodzi tylko wykonanie oznakowania pionowego, ustawienie barier U-14a oraz wymalowanie jednego przejścia dla pieszych w km 5+810. W zamieszczonym Projekcie Stałej Organizacji Ruchu nie podano rodzaju oraz ilości (długości) linii oznakowania poziomego (linii krawędziowych, środkowej, wymalowania skrzyżowań). Prosimy o podanie w jakiej technologii należy wymalować przejście P-10 (cienko- czy grubowarstwowej)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki, w zakresie poziomego oznakowania należy wykonać malowanie w technologii grubowarstwowej w km 0+003:

- P-12 „linia bezwzględnego zatrzymania” 3,97 m²,
- P-16 „stop – krótki” 1,23 m²,

oraz w km 5+850

- P-10 „przejście dla pieszych” 12 m².

Projekt organizacji ruchu nie przewiduje wykonania innego niż wyżej wymienione oznakowania poziomego.

Barier U-14a należy zamontować zgodnie z rys. 2.5. Znak aktywny B-20 „STOP” zlokalizowany na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów wyposażony ma być w diody koloru białego i zasilany powinien być z panelu fotowoltaicznego.

Ponadto informuję że, wszystkie znaki pionowe (ze słupkami) istniejące i przedstawiane należy wymienić na nowe, a usuwane oznakowanie przekazać do tutejszego Zarządu dróg Bazę nr 2 w Bodzanowie z siedzibą w Chodkowie.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku
mgr inż. Marcin Błaszczuk

Ma