

CUW.DZP.262.13.2018

Wykonawcy

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowo rekreacyjnej - boiska sportowego oraz skateparku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach tworzenia spójnej sieci obiektów sportowych w powiecie płockim w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11, m. Wyszogród, gm. Wyszogród, cz. Dz. Nr ewid. 1172/2, Etap I - przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej, budowa ogrodzenia po jego obwodzie, piłkochwyty i bramek, budowa dojścia i dojazdu do boiska oraz przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej”.

Zamawiający - Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania, które zostały zamieszczone w dniu 03.08.2018 roku:

Ad. 1

Rodzaj granulatu do wypełnienia trawy sztucznej Zamawiający określa jako wypełnienie: piasek kwarcowy, granulit gumowy SBR w kolorze czarnym (w przedmiarze poz. 18 jest omyłka co do rodzaju wypełnienia, jednak co do obmiaru robót pozostaje bez zmian).

Nawierzchnia musi posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendacja techniczną ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Ad.2

Zakończenie robót będących przedmiotem umowy Wykonawca zgłosi wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego powiadamiając pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego i rozpocznie czynność odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego.

Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, a w przypadku wystąpienia usterek data ich usunięcia, jest datą zakończenia realizacji robót objętych niniejszą umową.

Ad. 3

Przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko dokonuje całościowej wyceny robót będących przedmiotem zamówienia w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową, STWiOR i dokonaną ewentualnie wizję w terenie.

Ad. 4


Zamawiający udostępnił całą dokumentację jaką posiada do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie posiada jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji. Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko dokonuje całościowej wyceny robót będących przedmiotem zamówienia w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową, STWiOR i dokonaną ewentualnie wizję w terenie.

Ad. 5

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji inwestycji, załącznik nr 8 - zgłoszenie robót (zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu).

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy powyższych informacji.

W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy.


DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr inż. Jarosław Mioduski*

