

CUW.DZP.262.13.2018

Wykonawcy

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowo rekreacyjnej - boiska sportowego oraz skateparku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach tworzenia spójnej sieci obiektów sportowych w powiecie płockim w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11, m. Wyszogród, gm. Wyszogród, cz. Dz. Nr ewid. 1172/2, Etap I - przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej, budowa ogrodzenia po jego obwodzie, piłkochwyty i bramek, budowa dojścia i dojazdu do boiska oraz przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej”.

Zamawiający - Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie 1.

Dokumentacja podaje sprzeczne dane dotyczące wypełnienia trawy sztucznej (granulat gumowy).

Projekt i STWIOR podają, że ma być SBR natomiast przedmiar robót, że EPDM.

Należy obiektywnie stwierdzić, że dane dokumentacji w tym zakresie są sprzeczne.

Informujemy, że trawy sztuczne do piłki nożnej są wypełniane najpierw piaskiem kwarcowym a następnie granulatem gumowym.

Informujemy, że do wypełnienia traw sztucznych do piłki nożnej stosuje się następujące granulaty:

- SBR – granulat z recyklingu opon samochodowych – najtańszy. Jest tylko czarny.
- EPDM recykling – granulat z recyklingu elementów gumowych z kolorze czarnym lub szarym (droższy ok. 2-3 razy od SBR).
- EPDM virgin – granulat z pierwotnej produkcji w kolorze zielonym (droższy ok. 7 razy od SBR).
- TPE – granulat termoplastyczny z pierwotnej produkcji w kolorze zielonym (droższy ok. 9 razy od SBR).

Informujemy, że na rynku dostępny jest również granulat SBR i EPDM z recyklingu barwiony powierzchniowo tzn. powlekany lakierem poliuretanowym w kolorze zielonym jednak trwałość tego produktu jest bardzo niska, co powoduje że w trakcie eksploatacji powłoka lakieru się wyciera. Nie występują na rynku granulaty EPDM barwione powierzchniowo w pełni odporne na ścieranie powłoki lakieru pu przez okres gwarancji.

Nieokreślenie przez Zamawiającego rodzaju granulatu a podanie jedynie koloru zielonego jest niefortunne i niekorzystne dla Zamawiającego ponieważ umożliwia zaoferowanie granulatu barwionego powierzchniowo.

Proponujemy zastosowanie do wypełnienia trawy sztucznej granulatu EPDM z recyklingu w kolorze szarym, który jest powszechnie stosowany i nie wydaje charakterystycznego dla SBR zapachu gumy a kolorystycznie dobrze komponuje się z zieloną trawą sztuczną.

Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju granulatu do wypełnienia trawy sztucznej.

Pytanie 2.

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Pytanie 3.

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Pytanie 4.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Pytanie 5.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

W związku z powyższymi pytaniami Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 09.08.2018 r.

Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.


DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego
mgr inż. Jarosław Mioduski

